

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe												Abgasparameter					Bemerkungen									
Datum	betr.	stat.	Kohlenmonoxid in mg/Nm ³				Schwefeldioxid in mg/Nm ³				Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³				Gesamt C in mg/Nm ³				Staub in mg/Nm ³				O ₂ in Vol%	RGVol in Nm ³ /h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennk. in °C	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	t	GW	HMWMax	TMW	t	GW	HMWMax	TMW	t	GW	HMWMax	TMW	t	GW	HMWMax	TMW	t	GW	HMWMax							TMW
01.01.2019	24	24	25,8	0,01	N	54,8	9,4	0,00	N	20,8	127,7	0,04	N	152,3	4,2	0,00	N	5,7	1,1	0,00	N	2,3	13,6	13.828	20,3	133,7	874,5		
02.01.2019	24	24	20,8	0,01	N	50,8	12,1	0,00	N	37,4	121,2	0,04	N	151,1	4,7	0,00	N	7,8	1,0	0,00	N	2,2	13,5	14.024	20,3	133,4	878,3		
03.01.2019	24	24	19,8	0,01	N	61,1	7,7	0,00	N	12,5	126,0	0,04	N	150,4	4,8	0,00	N	6,7	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.428	20,3	133,3	873,0		
04.01.2019	24	24	13,9	0,00	N	43,6	6,4	0,00	N	9,1	125,1	0,04	N	151,6	5,0	0,00	N	7,5	1,2	0,00	N	2,3	13,8	13.334	20,3	133,0	883,4		
05.01.2019	23,5	23	11,1	0,00	N	52,3	10,2	0,00	N	31,5	135,2	0,04	N	174,5	4,2	0,00	N	5,3	1,1	0,00	N	2,5	13,4	13.828	20,3	133,4	880,5		
06.01.2019	24	24	10,9	0,00	N	25,1	11,7	0,00	N	22,5	140,0	0,05	N	179,6	4,1	0,00	N	5,5	1,1	0,00	N	2,2	13,4	13.394	20,3	133,6	874,1		
07.01.2019	24	24	11,0	0,00	N	34,6	7,0	0,00	N	11,8	142,7	0,05	N	192,2	4,3	0,00	N	6,3	1,1	0,00	N	2,3	13,7	13.278	20,3	132,8	872,1		
08.01.2019	24	24	10,5	0,00	N	19,5	6,0	0,00	N	8,1	135,8	0,04	N	153,1	4,2	0,00	N	5,4	1,1	0,00	N	2,1	13,7	12.998	20,3	132,7	870,2		
09.01.2019	24	24	30,4	0,01	N	80,1	6,6	0,00	N	9,2	136,0	0,04	N	145,3	5,1	0,00	N	9,6	1,1	0,00	N	2,2	13,6	13.483	20,3	133,2	874,6		
10.01.2019	24	24	22,6	0,01	N	52,5	6,4	0,00	N	8,2	131,7	0,04	N	143,3	4,7	0,00	N	6,8	1,1	0,00	N	2,2	13,5	13.912	20,3	133,2	876,1		
11.01.2019	24	24	12,6	0,00	N	32,8	4,9	0,00	N	8,0	141,8	0,05	N	198,3	4,2	0,00	N	5,0	1,1	0,00	N	2,4	13,7	13.718	20,3	132,9	875,2		
12.01.2019	24	24	12,2	0,00	N	30,1	3,0	0,00	N	3,5	142,0	0,05	N	165,1	4,1	0,00	N	4,7	1,1	0,00	N	2,2	13,7	13.681	20,3	133,2	872,1		
13.01.2019	24	24	13,2	0,00	N	49,5	4,9	0,00	N	30,3	137,6	0,05	N	159,3	4,2	0,00	N	6,5	1,1	0,00	N	2,5	13,6	13.843	20,3	133,5	872,6		
14.01.2019	24	24	14,2	0,00	N	49,6	5,9	0,00	N	7,1	140,1	0,05	N	161,7	4,2	0,00	N	6,0	1,0	0,00	N	2,2	13,7	13.502	20,3	133,3	870,8		
15.01.2019	24	24	10,9	0,00	N	25,4	6,1	0,00	N	7,5	133,8	0,04	N	162,3	4,2	0,00	N	4,7	1,1	0,00	N	2,2	13,8	13.471	20,3	132,7	871,8		
16.01.2019	24	24	9,7	0,00	N	18,6	7,0	0,00	N	10,1	142,6	0,05	N	173,0	4,3	0,00	N	4,8	1,1	0,00	N	2,2	13,7	13.507	20,3	132,6	870,7		
17.01.2019	24	24	9,5	0,00	N	24,4	9,4	0,00	N	23,9	128,9	0,04	N	150,5	4,7	0,00	N	17,3	1,1	0,00	N	2,3	13,2	14.327	20,3	133,2	876,1		
18.01.2019	24	24	10,1	0,00	N	24,0	9,4	0,00	N	17,9	133,7	0,04	N	148,9	4,3	0,00	N	5,4	1,1	0,00	N	2,3	13,6	13.851	20,3	133,5	873,6		
19.01.2019	24	24	8,7	0,00	N	25,0	5,7	0,00	N	7,4	138,0	0,05	N	148,7	4,2	0,00	N	4,6	1,1	0,00	N	2,2	13,8	13.618	20,3	133,6	871,0		
20.01.2019	24	24	9,2	0,00	N	24,1	5,8	0,00	N	8,0	139,1	0,05	N	164,3	4,3	0,00	N	6,1	1,1	0,00	N	2,3	13,9	13.490	20,3	133,6	868,4		
21.01.2019	24	24	9,1	0,00	N	29,8	12,6	0,00	N	30,4	133,8	0,05	N	149,7	4,2	0,00	N	5,1	1,1	0,00	N	2,3	13,6	14.039	20,3	133,5	875,1		
22.01.2019	24	24	12,7	0,00	N	46,0	8,9	0,00	N	20,4	139,1	0,05	N	159,5	4,4	0,00	N	7,4	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.597	20,3	133,1	870,9		
23.01.2019	24	24	22,1	0,01	N	48,1	9,6	0,00	N	20,5	128,6	0,04	N	163,3	4,8	0,00	N	7,3	1,1	0,00	N	2,2	14,0	13.430	20,3	132,7	868,6		
24.01.2019	24	24	13,1	0,00	N	37,2	10,4	0,00	N	50,3	132,7	0,04	N	143,6	4,5	0,00	N	7,3	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.481	20,3	133,0	875,5		
25.01.2019	24	24	9,4	0,00	N	21,3	10,4	0,00	N	15,4	142,4	0,05	N	155,8	4,7	0,00	N	6,2	1,1	0,00	N	2,3	14,0	13.463	20,3	133,0	870,0		
26.01.2019	24	24	9,5	0,00	N	28,8	6,8	0,00	N	7,6	140,9	0,05	N	156,7	4,4	0,00	N	5,8	1,2	0,00	N	2,3	13,9	13.586	20,3	133,3	872,9		
27.01.2019	24	24	8,7	0,00	N	20,9	7,6	0,00	N	8,9	139,9	0,05	N	148,8	4,4	0,00	N	6,1	1,1	0,00	N	2,3	13,9	13.479	20,3	133,7	873,7		
28.01.2019	24	24	10,7	0,00	N	25,0	10,9	0,00	N	12,4	134,6	0,04	N	149,6	4,3	0,00	N	5,1	1,0	0,00	N	2,2	13,6	13.646	20,3	134,2	877,9		
29.01.2019	24	24	9,7	0,00	N	26,9	7,8	0,00	N	9,9	140,0	0,04	N	151,8	4,4	0,00	N	5,3	1,1	0,00	N	2,2	13,9	13.301	20,3	133,6	872,1		
30.01.2019	24	24	9,5	0,00	N	24,6	5,6	0,00	N	8,4	136,7	0,04	N	160,0	4,3	0,00	N	5,4	1,1	0,00	N	2,5	13,7	13.692	20,3	133,6	878,1		
31.01.2019	24	24	12,3	0,00	N	42,5	7,0	0,00	N	20,5	137,8	0,04	N	148,4	4,4	0,00	N	6,2	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.416	20,3	133,7	872,2		
Monatsmittelwerte			13,4	0,13	0,0		7,9	0,08	0,0		135,7	1,37	0,0		4,4	0,05	0,0		1,1	0,02	0,0		13,7	13.601	20,3	133,3	873,7		
Verfügbarkeit in %			99,6%				99,9%				100,0%				100,0%				100,0%					Summe der Betriebszeiten					
gültige HMW			1481				1486				1487				1486				1487									Ofenbetrieb in Stunden	743,5
Monats-MW stat.			13,37				7,84				135,75				4,41				1,09									davon stationär in Stunden	743,0
(Messb.) +VB			(3,8 -151) +[VBA]				(-3,1 -148,8) +[VBA]				(-4,131 -467,262) +[VBA]				(2 -28,9) +[VBA]				(0,4 -19,1) +[VBA]									Ofenstillstand in Stunden	0,5

