

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen								
			Kohlenmonoxid in mg/Nm³				Schwefeldioxid in mg/Nm³				Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³				Gesamt C in mg/Nm³			Staub in mg/Nm³				O2 in Vol%	RGVol in Nm³/h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennkt. in °C	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)				
Datum	betr.	stat.	TMW	t	GWÜ	HMWMax	TMW	t	GWÜ	HMWMax	TMW	t	GWÜ	HMWMax	TMW	t	GWÜ	HMWMax	TMW	t	GWÜ	HMWMax	TMW	TMW	TMW	TMW	TMW				
01.02.2019	24	24	17,4	0,01	N	67,6	8,7	0,00	N	29,8	139,6	0,04	N	171,3	4,4	0,00	N	9,1	1,1	0,00	N	2,4	13,9	13.300	20,3	134,1	870,7				
02.02.2019	24	24	15,2	0,00	N	31,0	9,4	0,00	N	11,2	140,3	0,04	N	184,1	4,3	0,00	N	6,4	1,1	0,00	N	2,3	13,9	13.253	20,3	134,4	869,2				
03.02.2019	24	24	19,4	0,01	N	41,6	9,8	0,00	N	13,5	137,9	0,05	N	156,6	4,2	0,00	N	5,4	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.593	20,3	134,0	875,0				
04.02.2019	24	24	11,4	0,00	N	33,0	11,6	0,00	N	19,1	131,9	0,05	N	178,2	4,0	0,00	N	4,8	1,0	0,00	N	2,2	13,4	14.385	20,3	134,1	891,1				
05.02.2019	24	24	10,0	0,00	N	34,6	4,1	0,00	N	5,3	135,7	0,05	N	151,6	4,2	0,00	N	5,2	1,1	0,00	N	2,1	13,6	14.159	20,3	133,3	887,1				
06.02.2019	24	24	8,2	0,00	N	25,0	16,1	0,01	N	24,9	132,5	0,05	N	141,6	4,5	0,00	N	11,9	1,0	0,00	N	2,4	13,4	14.569	20,3	133,3	894,6				
07.02.2019	23	23	9,6	0,00	N	24,9	6,1	0,00	N	15,6	132,6	0,04	N	160,5	4,3	0,00	N	5,5	1,1	0,00	N	2,3	13,7	13.855	20,3	133,2	879,4				
08.02.2019	24	24	8,3	0,00	N	12,2	3,6	0,00	N	4,5	140,6	0,05	N	162,5	4,3	0,00	N	4,8	1,1	0,00	N	2,3	13,8	13.667	20,3	133,5	875,7				
09.02.2019	24	24	8,2	0,00	N	14,6	3,3	0,00	N	4,3	133,9	0,05	N	154,4	4,1	0,00	N	4,8	1,1	0,00	N	2,4	13,6	14.131	20,3	134,4	880,0				
10.02.2019	24	24	11,4	0,00	N	35,7	4,1	0,00	N	5,7	136,9	0,05	N	162,1	4,5	0,00	N	6,7	1,0	0,00	N	2,2	13,8	13.756	20,3	134,3	871,6				
11.02.2019	24	24	10,1	0,00	N	22,6	5,0	0,00	N	5,8	138,0	0,05	N	148,0	4,7	0,00	N	6,8	1,0	0,00	N	2,2	13,8	13.670	20,3	133,6	872,0				
12.02.2019	24	24	20,0	0,01	N	57,6	6,1	0,00	N	23,3	140,9	0,05	N	156,6	4,5	0,00	N	6,2	1,1	0,00	N	2,2	13,9	13.587	20,3	133,3	871,0				
13.02.2019	24	24	15,0	0,00	N	35,8	7,3	0,00	N	10,3	140,7	0,05	N	152,8	4,7	0,00	N	6,7	1,2	0,00	N	2,4	14,0	13.724	20,3	132,9	871,4				
14.02.2019	24	24	15,6	0,01	N	35,8	11,5	0,00	N	21,6	142,1	0,05	N	153,8	4,6	0,00	N	5,9	1,1	0,00	N	2,3	14,0	13.605	20,3	133,0	872,3				
15.02.2019	24	24	14,8	0,00	N	27,9	10,1	0,00	N	13,0	144,6	0,05	N	158,9	4,5	0,00	N	5,0	1,2	0,00	N	2,4	14,1	13.354	20,3	133,0	872,6				
16.02.2019	24	24	18,9	0,01	N	41,4	16,9	0,01	N	37,7	137,2	0,04	N	151,9	4,5	0,00	N	5,0	1,2	0,00	N	2,5	14,1	13.354	20,3	133,6	875,2				
17.02.2019	24	24	16,9	0,01	N	35,8	21,7	0,01	N	42,8	135,2	0,04	N	147,9	4,3	0,00	N	4,9	1,2	0,00	N	2,5	14,0	13.421	20,3	133,8	874,5				
18.02.2019	24	24	15,7	0,01	N	35,7	16,8	0,01	N	31,0	132,1	0,04	N	148,2	4,5	0,00	N	5,6	1,2	0,00	N	2,3	13,8	13.623	20,3	133,6	877,2				
19.02.2019	24	24	15,5	0,01	N	52,9	12,5	0,00	N	48,3	130,5	0,04	N	144,6	4,5	0,00	N	5,7	1,2	0,00	N	2,6	13,6	13.986	20,3	133,8	884,6				
20.02.2019	24	24	8,9	0,00	N	23,7	10,4	0,00	N	20,5	133,7	0,04	N	154,3	4,7	0,00	N	5,9	1,2	0,00	N	2,4	13,7	13.679	20,3	134,0	886,6				
21.02.2019	24	24	16,4	0,00	N	54,3	8,3	0,00	N	29,0	144,5	0,04	N	180,5	5,3	0,00	N	8,6	1,3	0,00	N	2,5	14,2	12.307	20,3	134,3	863,8				
22.02.2019	24	24	13,3	0,00	N	44,2	8,7	0,00	N	31,7	128,3	0,04	N	153,7	4,5	0,00	N	5,7	1,2	0,00	N	2,4	13,9	12.881	20,3	134,9	871,9				
23.02.2019	24	24	16,5	0,01	N	31,9	5,7	0,00	N	7,8	130,6	0,04	N	146,0	4,7	0,00	N	6,3	1,3	0,00	N	2,5	14,1	12.775	20,3	134,8	871,8				
24.02.2019	24	24	17,8	0,01	N	43,2	4,0	0,00	N	4,5	131,5	0,04	N	141,9	4,5	0,00	N	5,3	1,2	0,00	N	2,7	14,2	12.863	20,3	134,0	872,3				
25.02.2019	24	24	15,5	0,00	N	43,8	6,1	0,00	N	19,7	128,9	0,04	N	138,9	4,6	0,00	N	6,8	1,1	0,00	N	2,3	14,0	13.027	20,3	134,3	873,2				
26.02.2019	24	24	17,2	0,01	N	74,7	8,9	0,00	N	39,4	129,5	0,04	N	176,0	4,5	0,00	N	7,0	1,1	0,00	N	2,4	14,0	12.994	20,3	133,9	873,3				
27.02.2019	24	24	13,9	0,00	N	37,9	9,5	0,00	N	36,4	124,7	0,04	N	163,4	4,5	0,00	N	6,2	1,1	0,00	N	2,3	13,7	13.299	20,3	134,5	877,5				
28.02.2019	24	24	17,0	0,01	N	43,6	9,3	0,00	N	14,0	127,3	0,04	N	144,4	4,8	0,00	N	8,6	1,3	0,00	N	2,7	13,9	13.095	20,3	134,5	877,1				
Monatsmittelwerte			14,2	0,13	0,0		9,1	0,08	0,0		135,3	1,23	0,0		4,5	0,04	0,0		1,2	0,01	0,0		13,8	13.496	20,3	133,9	876,2				
Verfügbarkeit in %			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%				100,0%					Summe der Betriebszeiten							
gültige HMW			1342				1342				1342				1342									Ofenbetrieb in Stunden		671,0					
Monats-MW stat.			14,23				9,14				135,28				4,49				1,15										davon stationär in Stunden		671,0
(Messb.) +VB			(3,8 -151) +[VBA]				(-3,1 -148,8) +[VBA]				(-4,131 -467,262) +[VBA]				(2 -28,9) +[VBA]				(0,4 -19,1) +[VBA]										Ofenstillstand in Stunden		1,0