




Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen (Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)											
			Kohlenmonoxid in mg/Nm³				Schwefeldioxid in mg/Nm³				Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³				Gesamt C in mg/Nm³				Staub in mg/Nm³					Sauerstoff in Vol%	RGVol in Nm³/h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennkt. in °C						
Datum	betr.	stat.	TMW	t	GWÜ	HMWm	TMW	t	GWÜ	HMWm	TMW	t	GWÜ	HMWm	TMW	t	GWÜ	HMWm	TMW	t	GWÜ	HMWm	TMW	TMW	TMW	TMW	TMW							
01.06.2013	24	24	2,1	0,00	N		19,2	0,01	N		128,7	0,04	N		0,6	0,00	N		0,6	0,00	N		12,5	13.900	19,0	133,7	871,5							
02.06.2013	24	24	2,1	0,00	N		20,2	0,01	N		119,9	0,04	N		0,7	0,00	N		0,6	0,00	N		12,5	13.380	19,6	134,3	864,8							
03.06.2013	8,5	8,5	1,5	0,00	N		7,0	0,00	N		40,1	0,01	N		0,6	0,00	N		0,2	0,00	N		12,4	13.368	19,4	134,7	871,8							
04.06.2013	0	0			N				N				N				N				N													
05.06.2013	5,5	5,5	0,5	0,00	N		4,8	0,00	N		25,0	0,01	N		0,6	0,00	N		0,2	0,00	N		11,9	15.548	19,7	132,5	859,7	Aufheizen der Ofenanlage (Reinigungsstil						
06.06.2013	24	24	3,6	0,00	N		19,2	0,01	N		110,6	0,04	N		1,4	0,00	N		0,6	0,00	N		12,3	14.548	19,0	132,7	858,8							
07.06.2013	24	24	3,2	0,00	N		19,4	0,01	N		123,7	0,04	N		1,3	0,00	N		0,7	0,00	N		12,6	14.203	18,5	133,3	854,4							
08.06.2013	24	24	3,4	0,00	N		20,8	0,01	N		120,8	0,04	N		0,8	0,00	N		0,6	0,00	N		12,1	14.487	19,2	134,1	870,3							
09.06.2013	24	24	3,2	0,00	N		29,7	0,01	N		113,7	0,04	N		0,7	0,00	N		0,7	0,00	N		12,5	14.011	18,6	133,7	859,9							
10.06.2013	6,5	6,5	1,2	0,00	N		5,0	0,00	N		33,3	0,01	N		0,2	0,00	N		0,2	0,00	N		13,0	13.196	18,1	132,7	846,2	def. Kondensatpumpe EMI - Anlage						
11.06.2013	23,5	23,5	4,4	0,00	N			0,00	N		113,2	0,04	N		1,0	0,00	N		0,6	0,00	N		12,7	13.553	18,2	132,7	853,6							
12.06.2013	24	24	3,5	0,00	N		22,2	0,01	N		114,6	0,04	N		1,1	0,00	N		0,6	0,00	N		12,0	14.689	19,5	133,2	885,4							
13.06.2013	24	24	4,8	0,00	N		21,6	0,01	N		117,0	0,04	N		1,5	0,00	N		0,6	0,00	N		12,3	14.014	19,0	133,2	871,2							
14.06.2013	24	24	9,6	0,00	N		22,9	0,01	N		115,4	0,04	N		2,0	0,00	N		0,6	0,00	N		12,4	14.498	19,0	133,8	871,0							
15.06.2013	24	24	7,0	0,00	N		22,4	0,01	N		122,0	0,04	N		1,9	0,00	N		0,6	0,00	N		12,5	14.902	18,9	133,9	875,4							
16.06.2013	24	24	10,5	0,00	N		21,7	0,01	N		107,0	0,04	N		1,8	0,00	N		0,6	0,00	N		12,4	14.510	19,3	134,0	872,7							
17.06.2013	24	24	13,9	0,00	N		18,2	0,01	N		109,5	0,04	N		2,0	0,00	N		0,8	0,00	N		12,3	14.390	19,5	135,0	868,5							
18.06.2013	24	24	15,0	0,01	N		20,7	0,01	N		119,1	0,04	N		1,6	0,00	N		1,5	0,00	N		12,0	14.662	19,7	134,4	870,6							
19.06.2013	24	24	10,3	0,00	N		17,9	0,01	N		124,6	0,04	N		1,7	0,00	N		2,6	0,00	N		12,8	14.070	18,6	133,9	860,0							
20.06.2013	24	24	6,1	0,00	N		25,3	0,01	N		121,5	0,04	N		0,9	0,00	N		1,8	0,00	N		12,5	14.659	19,1	133,9	868,3							
21.06.2013	24	24	6,0	0,00	N		19,8	0,01	N		120,6	0,04	N		0,8	0,00	N		0,8	0,00	N		12,8	14.521	18,4	133,8	860,8							
22.06.2013	24	24	5,2	0,00	N		15,7	0,01	N		122,3	0,04	N		1,0	0,00	N		0,8	0,00	N		12,8	14.789	18,1	133,2	861,5							
23.06.2013	24	24	3,8	0,00	N		18,5	0,01	N		119,4	0,04	N		1,0	0,00	N		0,7	0,00	N		12,8	15.058	17,9	132,6	862,6							
24.06.2013	24	24	5,2	0,00	N		12,4	0,00	N		120,1	0,04	N		0,7	0,00	N		0,8	0,00	N		13,1	14.296	17,6	131,7	854,2							
25.06.2013	23,5	23,5	5,8	0,00	N		14,5	0,00	N		130,2	0,04	N		0,7	0,00	N		0,7	0,00	N		13,1	14.086	18,3	131,8	850,9							
26.06.2013	24	24	3,9	0,00	N		19,7	0,01	N		120,9	0,04	N		1,1	0,00	N		0,7	0,00	N		12,3	15.148	19,1	132,2	887,0							
27.06.2013	24	24	4,2	0,00	N		19,9	0,01	N		122,8	0,04	N		1,1	0,00	N		0,8	0,00	N		12,7	14.664	18,8	132,0	877,4							
28.06.2013	24	24	4,0	0,00	N		20,4	0,01	N		117,0	0,04	N		1,1	0,00	N		0,6	0,00	N		12,2	15.170	19,5	132,9	888,3							
29.06.2013	24	24	10,4	0,00	N		21,9	0,01	N		114,3	0,04	N		1,5	0,00	N		0,8	0,00	N		12,6	14.485	18,8	133,8	862,2							
30.06.2013	24	24	17,5	0,01	N		21,4	0,01	N		116,4	0,04	N		1,1	0,00	N		0,9	0,00	N		13,2	13.569	18,1	133,2	833,3							
Monatsmittelwerte			6,4	0,06	0,0		20,1	0,19	0,0		118,7	1,10	0,0		1,2	0,01	0,0		0,8	0,01	0,0		12,5	14.380	18,8	133,4	865,8	 kontrolliert						
Verfügbarkeit in %			99,8%				99,3%				99,8%				99,8%				99,8%				99,8%					Summe der Betriebszeiten						
gültige HMW			1285				1278				1285				1285				1285				1285				1285					Ofenbetrieb in Stunden		643,5
Monats-MW stat.			6,4				20,11				118,74				1,21				0,83													davon stationär in Stunden		643,5
(Messb.) +-VB			(0 -1000) +- 5				(0 -1000) +- 7				(0 -1530) +- 6				(0 -30) +- 7				(0,21 -11,57) +- 11													Ofenstillstand in Stunden		76,5