

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen									
			Kohlenmonoxid in mg/Nm ³				Schwefeldioxid in mg/Nm ³				Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³				Gesamt C in mg/Nm ³			Staub in mg/Nm ³				O ₂ in Vol%	RGVol. in Nm ³ /h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennk. in °C	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)					
Datum	betr.	stat.	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	t	GW	HMW _{stat}	TMW	TMW	TMW	TMW	TMW	
01.01.2019	24	24	24,7	0,01	N	68,9	3,0	0,00	N	4,5	125,2	0,05	N	141,3	1,3	0,00	N	2,8	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,0	17.130	24,4	146,0	874,2	
02.01.2019	24	24	29,0	0,01	N	66,0	8,5	0,00	N	16,1	126,3	0,05	N	139,9	2,1	0,00	N	4,7	0,8	0,00	N	1,2	0,8	0,00	N	1,2	8,0	17.188	24,6	146,2	875,9	
03.01.2019	24	24	18,6	0,01	N	56,8	11,0	0,00	N	19,9	137,6	0,06	N	284,9	1,4	0,00	N	3,4	0,8	0,00	N	1,4	0,8	0,00	N	1,4	8,3	17.346	23,3	145,8	894,0	
04.01.2019	24	24	13,7	0,01	N	31,5	3,7	0,00	N	5,2	126,6	0,05	N	170,4	1,3	0,00	N	2,5	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,3	17.455	22,9	146,2	888,0	
05.01.2019	24	24	20,6	0,01	N	62,4	5,6	0,00	N	11,2	122,7	0,05	N	240,0	1,7	0,00	N	8,2	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	8,1	17.281	23,5	145,9	885,7	
06.01.2019	24	24	19,1	0,01	N	40,3	5,3	0,00	N	7,0	132,7	0,06	N	176,6	1,2	0,00	N	2,6	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,1	17.473	23,4	146,4	895,6	
07.01.2019	24	24	21,6	0,01	N	79,1	4,8	0,00	N	6,3	120,6	0,05	N	138,6	1,7	0,00	N	3,9	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,4	17.266	23,8	145,8	893,5	
08.01.2019	24	24	11,2	0,00	N	19,9	3,5	0,00	N	3,8	139,4	0,06	N	193,6	1,2	0,00	N	2,3	0,6	0,00	N	0,8	0,6	0,00	N	0,8	8,0	17.343	24,2	146,5	896,3	
09.01.2019	24	24	19,6	0,01	N	46,4	4,2	0,00	N	9,5	185,4	0,08	J	349,8	1,2	0,00	N	6,2	0,6	0,00	N	1,0	0,6	0,00	N	1,0	8,3	17.610	22,6	146,3	900,5	Def. Ammoniakwasserpumpe
10.01.2019	24	24	21,4	0,01	N	46,1	5,2	0,00	N	6,3	127,0	0,05	N	219,2	1,3	0,00	N	2,2	0,8	0,00	N	1,1	0,8	0,00	N	1,1	8,0	17.315	24,7	146,2	882,0	
11.01.2019	24	24	29,4	0,01	N	79,3	4,5	0,00	N	6,7	133,5	0,06	N	187,5	2,0	0,00	N	5,4	0,7	0,00	N	1,1	0,7	0,00	N	1,1	8,4	17.306	23,7	146,0	875,0	
12.01.2019	24	24	22,6	0,01	N	57,0	5,3	0,00	N	6,5	128,6	0,05	N	255,1	1,9	0,00	N	4,5	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	8,5	17.542	22,8	146,4	892,7	
13.01.2019	24	24	18,2	0,01	N	46,0	6,2	0,00	N	11,7	77,8	0,03	N	253,5	1,4	0,00	N	2,6	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,2	17.501	23,2	146,6	887,2	
14.01.2019	24	24	31,8	0,01	N	64,0	4,4	0,00	N	6,0	94,1	0,04	N	155,3	1,9	0,00	N	4,0	0,8	0,00	N	1,3	0,8	0,00	N	1,3	8,2	17.314	23,9	146,5	876,5	
15.01.2019	24	24	16,7	0,01	N	32,6	3,2	0,00	N	3,5	125,0	0,05	N	146,1	1,1	0,00	N	2,0	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	8,2	17.486	23,9	146,6	893,9	
16.01.2019	24	24	17,1	0,01	N	74,6	3,3	0,00	N	3,8	121,2	0,05	N	184,8	0,9	0,00	N	2,5	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,2	17.270	23,3	146,0	891,8	
17.01.2019	24	24	9,8	0,00	N	19,2	4,2	0,00	N	7,8	135,8	0,06	N	190,3	0,8	0,00	N	1,3	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,2	17.363	23,5	146,3	887,2	
18.01.2019	24	24	21,8	0,01	N	73,8	3,5	0,00	N	4,7	138,8	0,06	N	243,6	1,2	0,00	N	2,9	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	7,8	17.460	23,3	146,4	894,9	
19.01.2019	24	24	9,3	0,00	N	45,6	2,9	0,00	N	3,0	131,7	0,06	N	187,9	0,6	0,00	N	1,0	0,6	0,00	N	0,8	0,6	0,00	N	0,8	7,8	17.496	23,2	146,6	893,2	
20.01.2019	24	24	7,6	0,00	N	19,4	2,9	0,00	N	3,0	131,0	0,06	N	165,9	0,6	0,00	N	0,9	0,6	0,00	N	0,8	0,6	0,00	N	0,8	7,7	17.635	22,5	146,3	891,0	
21.01.2019	23,5	23,5	25,7	0,01	N	81,3	4,1	0,00	N	13,9	123,0	0,05	N	321,5	1,6	0,00	N	5,6	0,6	0,00	N	1,0	0,6	0,00	N	1,0	8,0	16.922	21,7	145,5	870,9	
22.01.2019	24	24	40,2	0,02	N	96,1	7,3	0,00	N	19,6	84,5	0,04	N	129,9	1,7	0,00	N	5,1	0,6	0,00	N	1,0	0,6	0,00	N	1,0	7,9	17.525	22,8	146,5	887,1	
23.01.2019	24	24	30,2	0,01	N	64,3	6,4	0,00	N	8,3	109,8	0,05	N	144,6	1,4	0,00	N	3,6	0,8	0,00	N	1,0	0,8	0,00	N	1,0	8,2	17.723	22,9	146,4	887,0	
24.01.2019	24	24	15,0	0,01	N	45,0	4,5	0,00	N	5,2	138,1	0,06	N	149,4	0,9	0,00	N	1,4	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,1	17.674	23,1	146,4	876,0	
25.01.2019	24	24	31,6	0,01	N	74,7	3,8	0,00	N	4,1	129,1	0,05	N	155,9	1,6	0,00	N	3,6	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	7,9	17.607	23,6	146,5	878,5	
26.01.2019	23,5	23,5	34,4	0,01	N	66,1	4,0	0,00	N	9,1	124,8	0,05	N	147,2	2,0	0,00	N	16,3	0,7	0,00	N	1,1	0,7	0,00	N	1,1	8,0	17.462	23,6	146,3	877,6	
27.01.2019	24	24	33,4	0,01	N	121,3	6,8	0,00	N	12,7	104,2	0,04	N	150,0	1,1	0,00	N	2,5	0,8	0,00	N	1,0	0,8	0,00	N	1,0	7,9	17.533	23,2	146,6	886,1	
28.01.2019	24	24	32,5	0,01	N	66,9	19,5	0,01	N	28,6	56,2	0,02	N	112,5	1,4	0,00	N	2,8	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	7,8	17.457	22,9	146,4	889,6	
29.01.2019	24	24	32,3	0,01	N	96,4	6,3	0,00	N	11,7	108,7	0,05	N	141,7	1,6	0,00	N	4,8	0,7	0,00	N	0,9	0,7	0,00	N	0,9	7,9	17.449	23,8	146,9	888,1	
30.01.2019	24	24	32,7	0,01	N	77,2	8,9	0,00	N	12,9	140,1	0,06	N	213,6	2,0	0,00	N	4,0	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,1	17.594	23,0	146,4	886,3	
31.01.2019	24	24	19,6	0,01	N	46,8	10,0	0,00	N	14,5	127,2	0,05	N	146,3	1,5	0,00	N	2,7	0,7	0,00	N	1,0	0,7	0,00	N	1,0	8,1	17.503	23,8	146,9	882,8	
Monatsmittelwerte			23,0	0,30	0,0		5,7	0,07	0,0		123,0	1,59	1,0		1,4	0,02	0,0		0,7	0,01	0,0		8,1	17.427	23,4	146,3	886,4					
Verfügbarkeit in %			99,9%				100,0%				100,0%				99,9%				100,0%				Summe der Betriebszeiten									
gültige HMW			1485				1486				1486				1485				1485				Ofenbetrieb in Stunden					743,0				
Monats-MW stat.			22,98				5,7				122,95				1,4				0,69				davon stationär in Stunden					743,0				
(Messb.) +VB			(1 -314) + [VBA]				(0 -500) + [VBA]				(0 -445,23) + [VBA]				(0 -24,9) + [VBA]				(0 -12,3) + [VBA]				Ofenstillstand in Stunden					1,0				