

Betriebszeiten in h			Luftschadstoffe															Abgasparameter					Bemerkungen							
			Kohlenmonoxid in mg/Nm ³				Schwefeldioxid in mg/Nm ³				Stickoxid (als NO ₂) in mg/Nm ³				Gesamt C in mg/Nm ³			Staub in mg/Nm ³				O ₂ in Vol%	RGVol. in Nm ³ /h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennk. in °C	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
Datum	betr.	stat.	TMW	t	GW	HMW _{Max}	TMW	t	GW	HMW _{Max}	TMW	t	GW	HMW _{Max}	TMW	t	GW	HMW _{Max}	TMW	t	GW	HMW _{Max}	TMW	TMW	TMW	TMW	TMW			
01.02.2019	24	24	23,3	0,01	N	59,7	9,8	0,00	N	12,5	124,3	0,05	N	150,9	1,6	0,00	N	3,6	0,7	0,00	N	1,0	0,7	17.566	23,5	146,5	882,7			
02.02.2019	24	24	25,9	0,01	N	52,9	6,1	0,00	N	11,0	127,4	0,05	N	143,2	1,1	0,00	N	1,8	0,7	0,00	N	0,9	7,9	17.352	24,7	147,0	876,1			
03.02.2019	24	24	28,5	0,01	N	80,9	15,5	0,01	N	23,0	130,2	0,05	N	176,2	1,9	0,00	N	5,2	0,6	0,00	N	1,0	8,0	17.453	23,9	146,7	888,2			
04.02.2019	24	24	30,0	0,01	N	62,3	12,9	0,01	N	22,5	60,1	0,02	N	122,4	1,6	0,00	N	3,3	0,6	0,00	N	1,0	8,2	17.187	23,8	146,3	877,2			
05.02.2019	24	24	42,3	0,02	N	70,5	7,9	0,00	N	16,1	47,9	0,02	N	83,2	1,5	0,00	N	2,7	0,6	0,00	N	1,0	8,0	17.274	24,2	146,6	898,1			
06.02.2019	24	24	40,6	0,02	N	81,1	3,9	0,00	N	4,9	70,2	0,03	N	162,8	1,4	0,00	N	3,5	0,5	0,00	N	0,7	8,1	17.473	23,6	146,4	897,1			
07.02.2019	24	24	31,9	0,01	N	69,6	4,0	0,00	N	5,9	101,9	0,04	N	158,7	1,4	0,00	N	2,6	0,5	0,00	N	0,9	8,1	17.450	24,1	146,7	882,3			
08.02.2019	24	24	33,5	0,01	N	93,9	5,7	0,00	N	7,9	99,7	0,04	N	142,8	1,9	0,00	N	5,4	0,6	0,00	N	2,2	8,1	17.234	24,7	146,5	886,7			
09.02.2019	24	24	30,1	0,01	N	68,5	6,0	0,00	N	9,4	71,5	0,03	N	135,7	1,2	0,00	N	2,9	0,7	0,00	N	1,0	7,9	17.280	24,0	146,4	885,5			
10.02.2019	24	24	34,5	0,01	N	85,7	3,7	0,00	N	4,0	81,3	0,03	N	177,8	0,9	0,00	N	2,0	0,6	0,00	N	0,9	8,5	17.636	22,8	146,1	902,0			
11.02.2019	15	14	23,2	0,01	N	63,5	3,5	0,00	N	36,3	74,1	0,03	N	345,0	1,9	0,00	N	6,0	0,5	0,00	N	1,4	8,4	17.337	21,5	145,6	891,1	Zwischenreinigung AHK, Kontrolle Wäschew		
12.02.2019	24	24	34,5	0,01	N	86,5	4,1	0,00	N	5,6	95,1	0,04	N	146,4	1,7	0,00	N	5,0	0,8	0,00	N	1,2	8,1	17.479	23,1	146,0	898,8			
13.02.2019	24	24	36,6	0,02	N	68,6	17,6	0,01	N	39,9	107,0	0,04	N	137,6	1,3	0,00	N	2,9	1,0	0,00	N	1,5	7,9	17.083	24,1	145,6	893,4			
14.02.2019	24	24	23,1	0,01	N	67,4	23,1	0,01	N	38,9	102,1	0,04	N	123,6	1,6	0,00	N	4,0	0,9	0,00	N	1,4	7,7	16.704	24,2	145,5	901,9			
15.02.2019	24	24	23,8	0,01	N	84,6	12,1	0,00	N	26,3	90,7	0,04	N	134,8	1,3	0,00	N	2,7	1,0	0,00	N	1,4	7,7	17.039	24,4	145,8	884,2			
16.02.2019	24	24	14,9	0,01	N	76,6	6,7	0,00	N	9,0	130,1	0,05	N	158,7	1,0	0,00	N	2,1	1,0	0,00	N	1,4	7,9	17.170	24,6	146,0	889,2			
17.02.2019	24	24	7,3	0,00	N	14,0	21,2	0,01	N	59,8	139,2	0,06	N	210,1	0,8	0,00	N	1,1	0,9	0,00	N	1,5	8,1	17.243	23,6	145,8	893,2			
18.02.2019	24	24	17,1	0,01	N	48,8	24,0	0,01	N	52,3	93,1	0,04	N	162,7	1,2	0,00	N	8,3	1,0	0,00	N	1,3	7,7	17.250	23,1	145,9	876,6			
19.02.2019	24	24	37,0	0,02	N	88,2	6,1	0,00	N	11,6	79,4	0,03	N	181,4	1,5	0,00	N	2,6	0,9	0,00	N	1,3	7,9	17.284	24,0	146,1	894,7			
20.02.2019	24	24	33,4	0,01	N	70,1	4,0	0,00	N	4,6	57,8	0,02	N	172,0	1,7	0,00	N	3,2	0,9	0,00	N	1,3	7,9	17.268	24,5	146,2	899,7			
21.02.2019	24	24	35,4	0,01	N	67,1	4,9	0,00	N	7,2	45,5	0,02	N	75,1	2,2	0,00	N	3,6	0,9	0,00	N	1,1	8,0	17.226	24,3	146,0	895,1			
22.02.2019	24	24	25,5	0,01	N	57,3	6,8	0,00	N	9,6	64,4	0,03	N	168,6	1,2	0,00	N	2,3	1,0	0,00	N	1,4	8,1	17.095	24,8	146,1	886,2			
23.02.2019	24	24	21,8	0,01	N	42,8	8,4	0,00	N	14,2	104,9	0,04	N	141,8	1,0	0,00	N	1,6	1,0	0,00	N	1,4	7,9	17.066	24,8	146,0	880,1			
24.02.2019	24	24	10,6	0,00	N	24,9	14,8	0,01	N	19,7	133,8	0,05	N	171,3	0,9	0,00	N	1,6	0,8	0,00	N	1,4	7,6	16.884	23,6	145,6	898,7			
25.02.2019	24	24	22,7	0,01	N	98,5	10,1	0,00	N	21,6	105,7	0,04	N	173,1	1,3	0,00	N	2,3	0,9	0,00	N	1,3	7,9	17.240	24,0	145,7	896,7			
26.02.2019	24	24	34,0	0,01	N	73,7	4,2	0,00	N	5,8	87,8	0,04	N	158,1	2,1	0,00	N	4,4	0,9	0,00	N	1,5	8,0	17.138	24,5	145,0	894,1			
27.02.2019	24	24	34,4	0,01	N	91,7	4,8	0,00	N	6,1	72,7	0,03	N	121,9	2,1	0,00	N	4,7	0,9	0,00	N	1,3	8,0	17.307	23,7	144,9	892,6			
28.02.2019	24	24	25,9	0,01	N	62,1	5,4	0,00	N	9,1	81,6	0,03	N	160,5	1,8	0,00	N	3,8	0,9	0,00	N	1,2	8,0	17.324	24,5	145,2	885,6			
Monatsmittelwerte			28,3	0,32	0,0		9,3	0,11	0,0		93,5	1,07	0,0		1,5	0,02	0,0		0,8	0,01	0,0		8,0	17.250	24,0	146,0	890,3			
Verfügbarkeit in %			99,8%				99,8%				99,8%				99,9%				99,8%					Summe der Betriebszeiten						
gültige HMW			1323				1324				1324				1325									Ofenbetrieb in Stunden		663,0				
Monats-MW stat.			28,3				9,3				93,44				1,49				0,81									davon stationär in Stunden		662,0
(Messb.) +VB			(1 -314) + [VBA]				(0 -500) + [VBA]				(0 -445,23) + [VBA]				(0 -24,9) + [VBA]				(0 -12,3) + [VBA]									Ofenstillstand in Stunden		9,0