

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen						
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
			in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ t*)	GW	in mg/Nm³ kg*)	GW										
01.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	14695,4	2,2	89,4	7,9		
02.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	9730,7	3,3	70,5	0,0		
03.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	10512,7	3,3	68,5	0,0		
04.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	5160,3	3,5	56,9	0,0		
05.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	137,6	4,7	54,8	0,0		
06.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	138,7	4,0	51,3	0,0		
07.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	139,6	3,5	50,2	0,0		
08.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	139,9	3,3	49,0	0,0		
09.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	139,4	3,4	49,9	0,0		
10.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	71,5	3,6	50,3	0,0		
11.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	0,0	3,6	48,3	0,0		
12.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	46,9	3,4	51,5	0,0		
13.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	23,5	2,9	48,0	0,0		
14.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	47,2	3,1	48,6	0,0		
15.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	0,0	3,8	51,2	0,0		
16.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	0,0	3,9	51,0	15,0		
17.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	46,5	4,2	52,8	24,3		
18.08.2022	0	0	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	,	5,0	0,0	4,0	51,5	23,5		
19.08.2022	2	2	,	50,0	,	40,0	,	150,0	,	10,0	0,0	0,00	5,0	0,0	0,00	5,0	0,0	0,00	5,0	12716,2	5,3	96,1	156,7			
20.08.2022	27	0	,	50,0	,	0,00	40,0	,	0,01	150,0	,	10,0	,	0,00	5,0	,	0,01	5,0	16,5	12381,2	7,8	128,7	308,7	Ofenanlage nach Aufheizkurve anfahren		
21.08.2022	48	0	,	0,03	50,0	,	0,00	40,0	,	0,01	150,0	,	0,00	10,0	,	0,00	5,0	,	0,02	5,0	14,6	7712,6	9,8	138,6	508,0	Ofenanlage nach Aufheizkurve anfahren
22.08.2022	47	32	16,7	0,01	50,0	15,8	0,01	40,0	135,3	0,06	150,0	3,2	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	0,5	0,64	5,0	9,5	16864,5	16,1	142,5	773,6	Ofenanlage nach Aufheizkurve anfahren
23.08.2022	48	48	15,0	0,01	50,0	12,6	0,01	40,0	142,0	0,06	150,0	1,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	8,6	17813,7	19,8	145,5	825,8	
24.08.2022	48	48	18,8	0,01	50,0	19,1	0,01	40,0	138,3	0,06	150,0	2,0	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,5	0,21	5,0	8,5	17997,6	20,6	146,4	848,4	
25.08.2022	43	41	30,9	0,01	50,0	20,2	0,01	40,0	100,2	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,2	0,48	5,0	9,0	17818,6	19,7	146,1	762,0	
26.08.2022	48	48	29,3	0,01	50,0	25,4	0,01	40,0	139,0	0,06	150,0	2,0	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	2,2	0,97	5,0	8,6	18078,0	21,1	146,4	812,7	
27.08.2022	48	48	19,9	0,01	50,0	25,8	0,01	40,0	140,7	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,4	0,19	5,0	8,4	18034,6	20,8	146,4	831,9	
28.08.2022	48	48	17,8	0,01	50,0	15,7	0,01	40,0	146,0	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,0	0,43	5,0	8,5	17684,8	21,6	146,5	823,8	
29.08.2022	48	48	15,0	0,01	50,0	24,1	0,01	40,0	138,5	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,26	5,0	8,5	17254,8	20,1	145,6	821,2	
30.08.2022	48	48	12,4	0,01	50,0	24,5	0,01	40,0	137,7	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	8,5	17517,5	20,5	146,6	840,3	
31.08.2022	36	36	24,8	0,01	50,0	16,6	0,01	40,0	91,9	0,04	150,0	,	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,2	0,09	5,0	8,8	16835,8	16,2	143,1	660,1	
Monatsmittelwert / Summe			21,2	0,13		15,5	0,09		99,2	0,59		2,1	0,01		0,5	0,00		0,6	3,58		9,4	8056,1	9,1	90,7	291,7	Ofenanlage nach Aufheizkurve anfahren
Verfügbarkeit(%)			90,7%			96,1%			95,9%			89,4%			100,0%			100,0%		96,3%	Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:		
gültige HMW			489			518			517			482			539			539			Anlagenbetrieb in h		269,5			
TMW max.			30,9 am 25.08.2022			25,8 am 27.08.2022			146 am 28.08.2022			3,2 am 22.08.2022			2,5 am 22.08.2022			2,2 am 26.08.2022			davon stationär in h		223,5		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV	
(Messbereich) +MU %			(3 - 303) +1%			(-1,2 - 503,3) +3,4%			(-4,6 - 477,4) +1,5%			(0,6 - 24,9) +7%			(-0,3 - 13,9) +6%			(-0,2 - 14,6) +4%			Stillstand in h		474,5		Version: 4.0.7_001	