

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.02.2023	48	48	9,3	0,00	50,0	21,3	0,01	40,0	131,4	0,06	150,0	2,1	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,0	0,43	5,0	7,5	18237,9	20,4	148,8	870,2		
02.02.2023	48	48	30,4	0,01	50,0	11,0	0,00	40,0	102,7	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	1,4	0,00	5,0	2,0	0,89	5,0	7,8	18351,3	19,7	148,9	871,1		
03.02.2023	48	48	27,9	0,01	50,0	3,8	0,00	40,0	81,5	0,04	150,0	1,6	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	3,3	1,42	5,0	7,8	18160,5	19,1	148,4	872,1		
04.02.2023	48	48	13,2	0,01	50,0	4,2	0,00	40,0	111,2	0,05	150,0	1,5	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	1,1	0,49	5,0	7,7	18082,2	19,8	148,7	869,8		
05.02.2023	48	48	7,4	0,00	50,0	8,7	0,00	40,0	132,8	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	7,6	18165,5	20,2	148,6	874,4		
06.02.2023	48	48	10,4	0,00	50,0	28,4	0,01	40,0	109,8	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	,	0,20	5,0	7,3	18020,3	20,5	148,5	875,3		
07.02.2023	43	43	10,0	0,00	50,0	13,4	0,01	40,0	90,7	0,04	150,0	1,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	7,5	17863,3	20,5	148,0	874,3		
08.02.2023	48	48	6,1	0,00	50,0	6,7	0,00	40,0	133,4	0,06	150,0	1,2	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,2	0,07	5,0	7,9	17920,6	22,0	148,4	866,5		
09.02.2023	48	48	8,7	0,00	50,0	13,4	0,01	40,0	103,7	0,04	150,0	1,7	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,8	0,36	5,0	7,5	17850,3	21,5	148,4	867,3		
10.02.2023	48	48	14,1	0,01	50,0	27,1	0,01	40,0	61,1	0,03	150,0	1,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	2,1	0,89	5,0	7,5	17743,3	21,3	148,1	865,7		
11.02.2023	48	48	6,2	0,00	50,0	28,9	0,01	40,0	111,4	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,8	0,36	5,0	7,9	17961,5	21,8	148,5	873,0		
12.02.2023	48	48	5,1	0,00	50,0	21,3	0,01	40,0	128,4	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	7,9	17814,4	22,1	148,8	875,2		
13.02.2023	48	48	10,1	0,00	50,0	19,8	0,01	40,0	128,5	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,6	0,24	5,0	8,1	17686,6	21,1	148,1	860,4		
14.02.2023	48	48	10,8	0,00	50,0	25,2	0,01	40,0	102,3	0,04	150,0	1,9	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	1,9	0,81	5,0	7,7	17807,7	21,7	148,3	875,6		
15.02.2023	48	48	12,7	0,01	50,0	32,9	0,01	40,0	122,4	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	1,6	0,67	5,0	7,7	17884,7	20,8	148,3	879,0		
16.02.2023	48	48	8,2	0,00	50,0	19,6	0,01	40,0	141,0	0,06	150,0	2,1	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	8,1	18101,7	21,2	148,6	872,8		
17.02.2023	48	48	8,1	0,00	50,0	23,5	0,01	40,0	138,3	0,06	150,0	1,9	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,2	0,06	5,0	8,0	18200,8	20,7	148,4	875,8		
18.02.2023	48	48	11,6	0,00	50,0	19,4	0,01	40,0	132,0	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	1,4	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	8,4	17995,1	20,4	148,6	868,3		
19.02.2023	48	48	10,9	0,00	50,0	14,3	0,01	40,0	95,0	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	2,8	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	8,1	18033,5	21,6	148,7	874,7		
20.02.2023	48	48	32,4	0,01	50,0	22,1	0,01	40,0	138,8	0,06	150,0	3,1	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	0,7	0,27	5,0	8,7	17327,2	20,6	148,0	838,8		
21.02.2023	48	48	14,6	0,01	50,0	27,5	0,01	40,0	145,5	0,06	150,0	2,3	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	0,5	0,21	5,0	8,3	18189,1	20,5	148,5	862,4		
22.02.2023	48	48	9,6	0,00	50,0	32,5	0,01	40,0	137,9	0,06	150,0	2,1	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,4	0,19	5,0	8,3	18416,8	19,4	148,4	873,7		
23.02.2023	48	48	17,3	0,01	50,0	29,9	0,01	40,0	136,8	0,06	150,0	1,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	8,1	18422,9	18,8	148,2	875,2		
24.02.2023	48	48	11,2	0,00	50,0	24,9	0,01	40,0	133,0	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	8,2	18327,7	19,2	148,3	877,1		
25.02.2023	48	48	5,3	0,00	50,0	30,8	0,01	40,0	131,1	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	8,1	18468,4	19,6	148,8	864,5		
26.02.2023	48	48	9,8	0,00	50,0	35,0	0,02	40,0	71,6	0,03	150,0	1,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,6	1,15	5,0	8,0	18351,7	19,8	148,5	870,7		
27.02.2023	48	48	6,4	0,00	50,0	26,4	0,01	40,0	89,4	0,04	150,0	2,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	2,5	1,08	5,0	8,0	18060,7	19,8	148,1	869,6		
28.02.2023	48	48	13,7	0,01	50,0	31,6	0,01	40,0	76,1	0,03	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,5	1,08	5,0	7,8	17984,7	20,3	148,3	876,3		
n.vorhand.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
n.vorhand.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
n.vorhand.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
Monatsmittelwert / Summe			11,8	0,14		21,6	0,26		115,0	1,40		1,8	0,02		1,1	0,01		1,0	12,42		7,9	18051,1	20,5	148,4	870,3		
Verfügbarkeit(%)			99,9%			99,9%			99,9%			99,9%			99,9%			99,9%			99,9%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert:	
gültige HMW			1335			1338			1338			1335			1338			1332				Anlagenbetrieb in h	669,5				
TMW max.			32,4 am 20.02.2023			35 am 26.02.2023			145,5 am 21.02.2023			3 am 19.02.2023			2,8 am 19.02.2023			3,2 am 03.02.2023				davon stationär in h	669,5			gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV	
(Messbereich) +MU %			(3 - 303) +1%			(-1,2 - 503,3) +3,4%			(-4,6 - 477,4) +1,5%			(0,6 - 24,9) +7%			(-0,3 - 13,9) +6%			(-0,2 - 14,6) +4%				Stillstand in h	2,5			Version: 4.0.7_003	