

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.02.2023	48	48	12,7	0,00	50,0	6,5	0,00	40,0	147,3	0,06	150,0	3,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	12,8	15736,8	16,0	131,1	978,4		
02.02.2023	48	48	44,0	0,02	50,0	13,1	0,00	40,0	129,8	0,05	150,0	7,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,8	14759,4	15,2	131,1	982,3		
03.02.2023	48	48	47,5	0,02	50,0	10,9	0,00	40,0	133,2	0,05	150,0	5,6	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,36	5,0	13,0	14315,4	14,3	130,8	986,6		
04.02.2023	48	48	27,5	0,01	50,0	20,8	0,01	40,0	130,7	0,04	150,0	2,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,22	5,0	13,0	14242,3	14,8	131,1	982,3		
05.02.2023	48	48	12,7	0,00	50,0	10,6	0,00	40,0	142,4	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	13,1	14639,1	15,6	130,7	981,9		
06.02.2023	41	41	18,8	0,01	50,0	5,6	0,00	40,0	112,8	0,04	150,0	4,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,12	5,0	13,3	15283,1	15,0	130,8	984,3		
07.02.2023	39	36	32,2	0,01	50,0	6,7	0,00	40,0	110,2	0,04	150,0	4,4	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	13,1	15635,2	13,4	130,1	948,6		
08.02.2023	42	42	41,4	0,01	50,0	9,0	0,00	40,0	118,6	0,04	150,0	3,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	13,5	14349,7	13,9	130,1	972,0		
09.02.2023	48	48	39,3	0,01	50,0	15,2	0,01	40,0	145,0	0,05	150,0	5,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,22	5,0	13,6	14200,8	14,3	130,3	969,6		
10.02.2023	48	48	31,0	0,01	50,0	18,0	0,01	40,0	140,5	0,05	150,0	4,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	13,4	14655,5	14,7	130,6	965,9		
11.02.2023	48	48	30,5	0,01	50,0	13,1	0,00	40,0	139,4	0,05	150,0	3,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	13,2	14865,0	14,8	130,8	979,2		
12.02.2023	48	48	28,0	0,01	50,0	20,1	0,01	40,0	142,1	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	13,2	14611,2	14,8	131,0	977,6		
13.02.2023	48	48	28,7	0,01	50,0	23,7	0,01	40,0	146,3	0,05	150,0	6,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	13,2	14544,5	15,1	131,2	967,7		
14.02.2023	44	42	41,7	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	129,6	0,04	150,0	5,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	13,3	13904,9	13,4	131,0	977,8		
15.02.2023	48	48	46,4	0,02	50,0	14,2	0,00	40,0	140,4	0,05	150,0	7,6	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	1,0	0,34	5,0	13,6	13863,6	13,9	130,8	962,4		
16.02.2023	48	48	37,3	0,01	50,0	9,9	0,00	40,0	135,7	0,05	150,0	5,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	13,2	14103,0	14,5	131,5	976,6		
17.02.2023	48	48	23,4	0,01	50,0	14,6	0,00	40,0	136,4	0,05	150,0	6,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	13,3	13930,9	14,4	131,5	975,0		
18.02.2023	48	48	28,9	0,01	50,0	21,0	0,01	40,0	132,5	0,04	150,0	5,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,15	5,0	13,3	13943,7	14,5	131,7	980,2		
19.02.2023	48	48	40,0	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	138,6	0,05	150,0	4,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,15	5,0	13,5	13630,5	13,5	131,2	990,3		
20.02.2023	48	48	36,5	0,01	50,0	13,2	0,00	40,0	149,2	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	13,6	13808,2	13,9	130,9	987,8		
21.02.2023	48	48	41,2	0,01	50,0	14,7	0,01	40,0	139,4	0,05	150,0	5,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	13,5	13753,4	14,0	131,2	981,0		
22.02.2023	48	48	33,9	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	147,2	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,11	5,0	13,6	13598,5	13,5	130,9	978,5		
23.02.2023	48	48	39,4	0,01	50,0	7,2	0,00	40,0	151,0	0,05	150,0	3,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,11	5,0	13,7	13280,0	13,0	130,9	963,1		
24.02.2023	48	48	44,6	0,01	50,0	24,3	0,01	40,0	148,0	0,05	150,0	5,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,12	5,0	13,4	13291,9	13,6	131,8	960,3		
25.02.2023	48	48	37,6	0,01	50,0	29,8	0,01	40,0	133,0	0,04	150,0	4,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,13	5,0	13,1	13940,7	14,6	132,3	981,5		
26.02.2023	48	48	45,7	0,02	50,0	16,1	0,01	40,0	135,2	0,05	150,0	4,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,16	5,0	13,2	14403,7	14,6	131,5	986,5		
27.02.2023	48	48	26,1	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	129,7	0,05	150,0	4,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,9	14817,6	15,2	131,3	986,0		
28.02.2023	44	42	31,6	0,01	50,0	4,4	0,00	40,0	135,1	0,05	150,0	5,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	13,8	13599,2	13,2	130,3	951,8		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			33,7	0,32		14,8	0,14		136,1	1,31		4,9	0,05		0,3	0,00		0,5	5,18		13,3	14601,2	14,3	131,0	975,5		
Verfügbarkeit(%)			99,5%			99,4%			99,7%			99,5%			99,8%			100,0%			100,0%	Summe der Betriebszeiten					kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_003
gültige HMW			1308			1306			1310			1307			1312			1314				Anlagenbetrieb in h		657,0			
TMW max.			47,5 am 03.02.2023			29,8 am 25.02.2023			151 am 23.02.2023			7,6 am 15.02.2023			0,4 am 21.02.2023			1,1 am 03.02.2023				davon stationär in h		653,5			
(Messbereich) +MU %			(1 - 148) +4,1%			(-5 - 151) +2,8%			(6,1 - 462,1) +4,6%			(0 - 58) +6%			(0,1 - 15,3) +10%			(0 - 10) +8%				Stillstand in h		15,0			