

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe															Hilfswerte					Bemerkungen				
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW							TMW
01.04.2023	48	48	6,2	0,00	50,0	19,4	0,01	40,0	130,1	0,06	150,0	1,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,2	0,08	5,0	8,1	18271,3	20,5	148,6	846,8		
02.04.2023	47	46	6,6	0,00	50,0	19,3	0,01	40,0	130,0	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,2	0,09	5,0	8,3	17828,7	19,9	148,4	853,3		
03.04.2023	48	48	8,4	0,00	50,0	21,8	0,01	40,0	132,7	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,2	0,07	5,0	7,8	18215,3	20,5	148,5	874,7		
04.04.2023	48	48	12,1	0,01	50,0	25,7	0,01	40,0	136,8	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,2	0,11	5,0	8,2	18116,0	19,8	148,1	858,6		
05.04.2023	48	48	9,8	0,00	50,0	14,4	0,01	40,0	137,6	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,1	0,06	5,0	8,1	18452,4	19,9	148,4	857,4		
06.04.2023	48	48	9,3	0,00	50,0	5,5	0,00	40,0	135,2	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,1	0,05	5,0	8,0	18327,0	19,9	148,5	824,6		
07.04.2023	48	48	6,7	0,00	50,0	24,4	0,01	40,0	150,0	0,07	150,0	1,1	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	0,1	0,05	5,0	8,0	18315,5	20,5	147,9	824,0		
08.04.2023	46	46	17,2	0,01	50,0	30,5	0,01	40,0	116,7	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,5	0,23	5,0	8,5	18235,8	19,0	147,0	832,4		
09.04.2023	45	34	20,5	0,01	50,0	32,8	0,02	40,0	121,1	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	8,4	17252,4	17,0	146,6	838,1		
10.04.2023	45	45	8,7	0,00	50,0	30,6	0,01	40,0	120,0	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,3	0,15	5,0	8,3	18463,1	17,8	146,8	817,5		
11.04.2023	44	44	7,1	0,00	50,0	30,1	0,01	40,0	104,3	0,05	150,0	0,5	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,21	5,0	8,6	18571,2	18,3	146,1	818,0		
12.04.2023	23	11	5,4	0,01	50,0	11,7	0,01	40,0	52,1	0,03	150,0	0,7	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	,	0,47	5,0	8,8	14841,7	9,2	132,1	437,0	Zwischenreinigung AHK, TeflonWT, Wäscher	
13.04.2023	48	48	16,6	0,01	50,0	39,4	0,02	40,0	145,6	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	8,1	18236,6	19,6	148,3	856,0		
14.04.2023	48	48	8,7	0,00	50,0	36,9	0,02	40,0	137,3	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	8,2	18450,7	19,1	148,9	873,4		
15.04.2023	48	48	15,3	0,01	50,0	17,5	0,01	40,0	88,2	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	2,3	1,01	5,0	8,1	17814,4	18,3	147,9	883,8		
16.04.2023	48	48	11,1	0,00	50,0	23,8	0,01	40,0	79,7	0,03	150,0	1,7	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	4,3	1,80	5,0	8,2	17723,7	18,5	147,9	876,2		
17.04.2023	46	44	10,0	0,01	50,0	18,8	0,01	40,0	60,2	0,03	150,0	1,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	4,1	1,81	5,0	8,5	18313,1	19,8	148,9	875,0		
18.04.2023	48	48	11,5	0,00	50,0	10,6	0,00	40,0	84,6	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	2,2	0,97	5,0	8,5	18165,4	19,0	148,4	888,4		
19.04.2023	47	45	10,2	0,00	50,0	25,2	0,01	40,0	106,4	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	1,8	0,77	5,0	8,5	17846,8	18,5	148,0	874,1		
20.04.2023	48	48	13,2	0,01	50,0	27,9	0,01	40,0	128,6	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	0,0	0,00	5,0	1,6	0,61	5,0	8,5	17888,0	18,5	148,3	871,9		
21.04.2023	48	48	24,8	0,01	50,0	27,6	0,01	40,0	112,7	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,0	0,00	5,0	1,3	0,56	5,0	8,3	18426,3	19,0	148,5	885,7		
22.04.2023	48	48	17,9	0,01	50,0	27,0	0,01	40,0	136,0	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	0,0	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	8,3	17756,8	19,7	148,1	866,0		
23.04.2023	48	48	8,6	0,00	50,0	23,8	0,01	40,0	133,8	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,9	0,36	5,0	8,1	17800,5	19,6	147,9	878,8		
24.04.2023	43	39	6,8	0,00	50,0	30,4	0,01	40,0	129,0	0,06	150,0	2,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,1	0,55	5,0	8,6	17573,9	17,4	147,3	823,9		
25.04.2023	48	48	7,5	0,00	50,0	33,8	0,01	40,0	127,4	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,29	5,0	8,4	17777,1	18,8	147,7	855,5		
26.04.2023	48	48	6,5	0,00	50,0	28,4	0,01	40,0	144,2	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	8,1	18111,3	19,8	148,4	839,2		
27.04.2023	48	48	9,3	0,00	50,0	33,0	0,01	40,0	149,0	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	8,4	18006,3	20,0	148,4	812,3		
28.04.2023	48	48	7,3	0,00	50,0	28,4	0,01	40,0	133,3	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	8,1	18132,5	20,9	148,9	766,0		
29.04.2023	48	48	6,9	0,00	50,0	29,7	0,01	40,0	131,7	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	8,0	18072,3	21,1	148,7	770,4		
30.04.2023	48	48	7,5	0,00	50,0	19,8	0,01	40,0	111,5	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,6	0,69	5,0	8,2	18081,4	20,9	148,6	770,0		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			11,2	0,14		26,0	0,34		122,2	1,58		1,3	0,02		0,4	0,00		1,0	12,27		8,3	17968,9	19,0	147,5	831,6	Zwischenreinigung AHK, TeflonWT, Wäscher	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW			99,1%			99,9%			99,9%			99,6%			100,0%			99,3%		100,0%	Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:			
TMW max.			1381			1393			1393			1388			1394			1384			Anlagenbetrieb in h			697,0			
(Messbereich) +MU %			24,8 am 21.04.2023 (3 - 303) +1%			39,4 am 13.04.2023 (-1,2 - 503,3) +3,4%			150 am 07.04.2023 (-4,6 - 477,4) +1,5%			2,2 am 25.04.2023 (0,6 - 24,9) +7%			2,1 am 07.04.2023 (-0,3 - 13,9) +6%			4,2 am 16.04.2023 (-0,2 - 14,6) +4%			davon stationär in h			681,0			gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV
																					Stillstand in h			23,0			Version: 4.0.7_003