

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)	GW							TMW
01.10.2023	48	48	9,0	0,00	50,0	28,4	0,01	40,0	130,3	0,05	150,0	0,4	0,00	10,0	1,5	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	7,5	16953,7	21,0	148,0	873,6		
02.10.2023	48	48	7,3	0,00	50,0	56,1	0,02	40,0	140,6	0,06	150,0	0,4	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	7,8	16860,9	21,4	147,9	868,2	Austausch/Rep. Wäscherpumpe	
03.10.2023	45	45	7,6	0,00	50,0	13,9	0,01	40,0	134,4	0,06	150,0	0,5	0,00	10,0	1,6	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	7,9	17555,0	21,3	147,5	866,7		
04.10.2023	48	48	7,6	0,00	50,0	24,6	0,01	40,0	105,7	0,04	150,0	0,4	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	1,0	0,40	5,0	7,8	17268,9	20,8	148,1	869,8		
05.10.2023	48	48	9,8	0,00	50,0	24,2	0,01	40,0	107,4	0,05	150,0	0,5	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	1,6	0,69	5,0	7,6	17531,3	21,3	148,4	870,6		
06.10.2023	48	48	14,4	0,01	50,0	12,9	0,01	40,0	106,2	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	2,8	1,18	5,0	7,6	17489,5	21,8	148,6	870,3		
07.10.2023	48	48	14,8	0,01	50,0	23,0	0,01	40,0	117,3	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	3,0	1,28	5,0	8,0	17365,5	20,7	147,5	855,5		
08.10.2023	48	48	10,1	0,00	50,0	27,5	0,01	40,0	144,1	0,06	150,0	0,5	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	1,5	0,63	5,0	7,6	17529,6	21,0	148,0	868,3		
09.10.2023	46	43	11,3	0,01	50,0	17,1	0,01	40,0	138,6	0,06	150,0	0,7	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	0,7	0,27	5,0	8,1	17162,8	20,3	147,1	846,7	Kontrolle Abhitzeessel	
10.10.2023	48	48	11,1	0,00	50,0	17,6	0,01	40,0	140,0	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	1,4	0,59	5,0	7,6	17654,5	20,6	147,8	858,7		
11.10.2023	48	48	29,6	0,01	50,0	12,1	0,01	40,0	85,4	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	2,6	1,12	5,0	7,4	17686,6	20,2	148,5	858,6		
12.10.2023	48	48	22,0	0,01	50,0	3,2	0,00	40,0	94,9	0,04	150,0	0,9	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,8	0,34	5,0	7,5	17800,7	20,0	148,7	875,5		
13.10.2023	48	48	18,6	0,01	50,0	7,4	0,00	40,0	57,4	0,02	150,0	1,3	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	2,7	1,14	5,0	7,9	17793,8	20,3	148,8	867,5		
14.10.2023	48	48	4,8	0,00	50,0	8,8	0,00	40,0	116,8	0,05	150,0	0,7	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	1,9	0,80	5,0	7,8	17721,2	20,6	148,9	869,8		
15.10.2023	48	48	4,1	0,00	50,0	14,9	0,01	40,0	148,8	0,06	150,0	0,6	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	8,0	17618,1	20,9	148,6	869,6		
16.10.2023	48	48	4,1	0,00	50,0	16,4	0,01	40,0	136,6	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,3	0,15	5,0	7,9	17597,6	21,1	148,6	872,4		
17.10.2023	48	48	18,9	0,01	50,0	5,8	0,00	40,0	65,4	0,03	150,0	0,9	0,00	10,0	1,9	0,00	5,0	1,1	0,48	5,0	7,8	17567,0	21,1	148,6	875,5		
18.10.2023	48	48	5,0	0,00	50,0	22,1	0,01	40,0	139,3	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,7	0,31	5,0	7,9	17760,7	20,5	148,4	874,0		
19.10.2023	48	48	13,3	0,01	50,0	14,6	0,01	40,0	78,8	0,03	150,0	1,2	0,00	10,0	1,9	0,00	5,0	2,8	1,17	5,0	7,7	17763,9	20,0	146,1	883,2		
20.10.2023	46	46	8,0	0,00	50,0	18,3	0,01	40,0	100,6	0,04	150,0	1,4	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	2,4	1,02	5,0	7,9	17205,4	19,1	143,4	853,9		
21.10.2023	48	48	6,3	0,00	50,0	18,5	0,01	40,0	133,7	0,06	150,0	0,6	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	1,1	0,48	5,0	7,9	17709,4	21,0	144,1	872,7		
22.10.2023	48	48	7,6	0,00	50,0	11,3	0,00	40,0	113,2	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	1,9	0,00	5,0	1,0	0,43	5,0	8,0	17703,1	21,0	144,2	876,8		
23.10.2023	48	48	8,1	0,00	50,0	12,3	0,01	40,0	140,1	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,6	0,26	5,0	8,0	17257,8	21,1	143,6	861,7		
24.10.2023	48	48	6,2	0,00	50,0	14,7	0,01	40,0	131,3	0,06	150,0	0,7	0,00	10,0	1,8	0,00	5,0	0,6	0,25	5,0	7,9	17550,4	20,9	143,6	870,7		
25.10.2023	48	48	6,7	0,00	50,0	26,3	0,01	40,0	142,5	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	0,6	0,26	5,0	8,1	17373,5	19,7	143,3	859,8		
26.10.2023	48	48	7,0	0,00	50,0	18,3	0,01	40,0	109,7	0,05	150,0	0,3	0,00	10,0	1,6	0,00	5,0	1,0	0,43	5,0	8,0	17608,2	19,6	143,5	867,7		
27.10.2023	48	48	5,0	0,00	50,0	19,2	0,01	40,0	139,1	0,06	150,0	1,2	0,00	10,0	1,6	0,00	5,0	1,1	0,48	5,0	7,9	17490,8	20,2	143,6	868,4		
28.10.2023	48	48	10,0	0,00	50,0	13,4	0,01	40,0	142,7	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	0,8	0,34	5,0	8,2	17359,4	19,8	143,5	859,7		
29.10.2023	50	50	13,2	0,01	50,0	8,1	0,00	40,0	136,9	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	1,0	0,42	5,0	7,9	17499,5	20,9	143,5	864,6		
30.10.2023	48	48	23,5	0,01	50,0	5,4	0,00	40,0	137,9	0,06	150,0	1,6	0,00	10,0	1,7	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	8,3	17163,0	20,5	143,5	861,1		
31.10.2023	48	48	7,5	0,00	50,0	14,5	0,01	40,0	144,6	0,06	150,0	1,2	0,00	10,0	1,6	0,00	5,0	0,7	0,28	5,0	8,0	17470,5	20,6	143,6	857,1		
Monatsmittelwert / Summe			10,7	0,14		16,8	0,22		121,4	1,58		0,8	0,01		1,7	0,02		1,3	16,24		7,9	17486,2	20,6	146,4	866,7	Kontrolle Abhitzeessel	
Verfügbarkeit(%)			99,7%			99,3%			99,9%			99,8%			100,0%			100,0%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:
gültige HMW			1479			1473			1482			1483			1483			1483			1483			Anlagenbetrieb in h			741,5
TMW max.			29,6 am 11.10.2023			56,1 am 02.10.2023			148,8 am 15.10.2023			1,6 am 30.10.2023			1,9 am 22.10.2023			3 am 07.10.2023			3 am 07.10.2023			davon stationär in h			740,0
(Messbereich) +MU %			(0 - 293) +1,4%			(-2 - 456) +3,6%			(-3,1 - 483,5) +1,5%			(0 - 25) +6%			(0,3 - 15,2) +18%			(-0,1 - 10) +4%			Stillstand in h			3,5	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_005		