

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub		NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW							in mg/Nm³ kg*)	GW	
01.10.2023	48	48	6,7	0,00	50,0	3,1	0,00	40,0	124,5	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,3	0,48	5,0	11,9	15888,9	17,9	133,5	920,3		
02.10.2023	48	48	13,4	0,01	50,0	6,3	0,00	40,0	131,1	0,05	150,0	3,4	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	1,2	0,47	5,0	12,0	15682,5	18,2	133,3	902,5		
03.10.2023	47	47	19,8	0,01	50,0	3,1	0,00	40,0	132,9	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,8	0,67	5,0	12,4	15246,4	17,3	133,2	886,5		
04.10.2023	48	48	16,9	0,01	50,0	3,0	0,00	40,0	129,0	0,05	150,0	3,4	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	2,2	0,81	5,0	12,4	15307,8	17,3	132,8	881,8		
05.10.2023	48	48	22,6	0,01	50,0	21,8	0,01	40,0	126,4	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	1,3	0,49	5,0	12,2	15743,0	17,6	132,0	886,7		
06.10.2023	48	48	23,9	0,01	50,0	10,0	0,00	40,0	124,0	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	0,7	0,28	5,0	12,0	15944,0	17,6	132,6	934,8		
07.10.2023	48	48	15,0	0,01	50,0	7,0	0,00	40,0	130,0	0,05	150,0	2,0	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	12,1	15642,4	17,4	132,9	941,8		
08.10.2023	48	48	11,7	0,00	50,0	4,8	0,00	40,0	135,8	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	12,1	15535,9	18,1	133,4	925,5		
09.10.2023	48	48	17,2	0,01	50,0	10,2	0,00	40,0	134,9	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,0	15748,4	18,4	133,4	926,3		
10.10.2023	47	47	26,1	0,01	50,0	23,6	0,01	40,0	127,5	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,1	15759,2	17,5	132,8	924,8		
11.10.2023	48	48	20,2	0,01	50,0	6,4	0,00	40,0	146,8	0,05	150,0	4,4	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,5	15336,3	15,9	132,2	932,0		
12.10.2023	48	48	16,3	0,01	50,0	1,8	0,00	40,0	130,2	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,5	15192,8	15,5	132,7	900,0		
13.10.2023	47	47	19,1	0,01	50,0	2,3	0,00	40,0	137,7	0,05	150,0	4,2	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	13,0	14521,4	15,3	132,5	892,9		
14.10.2023	48	48	27,4	0,01	50,0	9,7	0,00	40,0	105,7	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,8	0,26	5,0	13,1	14207,4	16,2	132,5	849,5		
15.10.2023	48	48	23,1	0,01	50,0	1,4	0,00	40,0	131,1	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	12,7	14874,2	17,1	132,5	857,5		
16.10.2023	48	48	30,5	0,01	50,0	10,7	0,00	40,0	133,1	0,05	150,0	4,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,13	5,0	12,7	15017,9	17,2	132,0	873,2		
17.10.2023	48	48	27,8	0,01	50,0	19,4	0,01	40,0	130,0	0,05	150,0	4,0	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,5	15227,1	17,1	131,3	889,1		
18.10.2023	48	48	13,5	0,00	50,0	6,0	0,00	40,0	130,8	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,4	15103,2	16,2	131,7	897,1		
19.10.2023	48	48	16,9	0,01	50,0	18,2	0,01	40,0	124,3	0,04	150,0	4,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,5	0,16	5,0	12,7	14770,1	15,6	131,6	903,1		
20.10.2023	48	48	36,7	0,01	50,0	27,0	0,01	40,0	142,6	0,05	150,0	6,5	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	12,8	14546,2	15,4	131,6	895,9		
21.10.2023	48	48	9,9	0,00	50,0	7,6	0,00	40,0	138,6	0,05	150,0	5,1	0,00	10,0	1,2	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,8	14720,7	15,5	132,6	872,2		
22.10.2023	48	48	13,2	0,00	50,0	6,8	0,00	40,0	130,2	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	12,4	15011,5	15,5	133,0	879,5		
23.10.2023	48	48	17,4	0,01	50,0	19,6	0,01	40,0	133,1	0,05	150,0	4,5	0,00	10,0	1,1	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	12,5	15280,7	16,2	132,6	889,9		
24.10.2023	48	48	37,4	0,01	50,0	18,1	0,01	40,0	115,9	0,04	150,0	7,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,6	14649,8	16,5	132,8	871,1		
25.10.2023	48	48	18,0	0,01	50,0	23,6	0,01	40,0	140,1	0,05	150,0	4,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	11,9	15476,3	16,4	132,9	897,4		
26.10.2023	48	48	11,8	0,00	50,0	16,4	0,01	40,0	127,2	0,05	150,0	4,3	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,0	15246,8	16,4	133,0	920,1		
27.10.2023	48	48	13,1	0,00	50,0	15,3	0,01	40,0	135,2	0,05	150,0	4,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	12,1	15077,3	16,6	133,2	913,7		
28.10.2023	48	48	30,5	0,01	50,0	14,6	0,01	40,0	99,1	0,04	150,0	3,2	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	12,5	14960,9	16,8	132,5	903,9		
29.10.2023	50	50	28,6	0,01	50,0	13,1	0,00	40,0	118,7	0,04	150,0	4,1	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	13,2	14015,0	15,5	131,9	874,7		
30.10.2023	48	48	33,3	0,01	50,0	11,2	0,00	40,0	126,5	0,04	150,0	6,0	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,7	14521,8	16,0	132,6	880,8		
31.10.2023	48	48	28,9	0,01	50,0	16,3	0,01	40,0	111,9	0,04	150,0	5,0	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,3	14507,1	15,7	132,8	884,4		
Monatsmittelwert / Summe			20,7	0,23		11,6	0,13		128,6	1,45		4,1	0,05		0,9	0,01		0,7	7,86		12,4	15150,4	16,6	132,6	897,0		
Verfügbarkeit(%)			99,9%			99,9%			99,9%			99,9%			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:		
gültige HMW			1485			1485			1485			1486			1487		1487		1487		1487		Anlagenbetrieb in h		743,5		
TMW max.			37,4 am 24.10.2023			27 am 20.10.2023			146,8 am 11.10.2023			7,2 am 24.10.2023			1,3 am 01.10.2023		2,2 am 04.10.2023						davon stationär in h		743,5		
(Messbereich) +MU %			(0 - 152) +1,6%			(-2 - 152) +2,4%			(-7,6 - 486,5) +1,35%			(0 - 51) +8%			(0 - 56) +18%		(0 - 10) +4%						Stillstand in h		1,5		