

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.01.2024	48	48	16,8	0,01	50,0	29,2	0,01	40,0	107,4	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	2,0	0,84	5,0	8,4	17489,7	19,4	143,4	876,8		
02.01.2024	48	48	6,4	0,00	50,0	25,9	0,01	40,0	109,8	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	1,6	0,69	5,0	8,1	18021,2	19,6	143,6	882,8		
03.01.2024	48	48	6,3	0,00	50,0	20,5	0,01	40,0	142,3	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,7	0,31	5,0	8,1	18058,8	19,5	143,6	889,7		
04.01.2024	48	48	4,0	0,00	50,0	22,4	0,01	40,0	137,4	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	8,2	18076,7	18,9	143,3	880,1		
05.01.2024	48	48	3,5	0,00	50,0	23,5	0,01	40,0	134,2	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	1,9	0,00	5,0	0,4	0,18	5,0	8,2	17832,0	18,1	143,0	875,8		
06.01.2024	48	48	2,0	0,00	50,0	22,9	0,01	40,0	135,0	0,06	150,0	0,7	0,00	10,0	1,9	0,00	5,0	0,4	0,18	5,0	8,3	18296,3	18,2	143,6	903,1		
07.01.2024	48	48	2,8	0,00	50,0	18,6	0,01	40,0	140,5	0,06	150,0	0,5	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	8,2	17991,3	19,5	143,4	882,8		
08.01.2024	48	48	4,4	0,00	50,0	20,5	0,01	40,0	140,7	0,06	150,0	0,6	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	7,7	17888,1	20,3	143,4	902,2		
09.01.2024	48	48	8,1	0,00	50,0	24,1	0,01	40,0	144,6	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	8,0	17899,3	20,6	143,3	886,0		
10.01.2024	48	48	9,5	0,00	50,0	18,4	0,01	40,0	142,9	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,5	0,23	5,0	8,2	17656,0	19,9	143,0	873,4		
11.01.2024	46	46	9,0	0,00	50,0	14,3	0,01	40,0	131,4	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,4	0,18	5,0	8,2	17727,9	18,1	142,7	837,9		
12.01.2024	48	48	7,6	0,00	50,0	28,3	0,01	40,0	145,7	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	8,1	18137,6	19,5	143,4	881,3		
13.01.2024	48	48	6,4	0,00	50,0	22,1	0,01	40,0	141,9	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	0,8	0,35	5,0	7,9	17975,6	20,1	142,9	849,5		
14.01.2024	48	48	8,4	0,00	50,0	26,7	0,01	40,0	138,4	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	1,0	0,45	5,0	7,8	17984,4	20,2	143,4	858,8		
15.01.2024	48	48	8,8	0,00	50,0	27,2	0,01	40,0	134,8	0,06	150,0	1,3	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	1,0	0,45	5,0	7,9	18157,0	20,2	143,4	869,6		
16.01.2024	48	48	37,6	0,02	50,0	30,3	0,01	40,0	132,8	0,06	150,0	2,1	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	1,1	0,49	5,0	7,9	18314,3	20,0	143,6	866,1		
17.01.2024	48	48	24,4	0,01	50,0	28,8	0,01	40,0	106,2	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	1,2	0,52	5,0	7,9	18143,7	20,5	143,5	866,9		
18.01.2024	48	48	11,2	0,00	50,0	26,2	0,01	40,0	123,6	0,06	150,0	1,2	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	1,4	0,62	5,0	8,2	18599,4	19,2	143,9	903,0		
19.01.2024	48	48	5,8	0,00	50,0	27,9	0,01	40,0	131,1	0,06	150,0	0,9	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	0,9	0,38	5,0	8,2	18295,2	20,0	143,2	892,9		
20.01.2024	48	48	4,4	0,00	50,0	30,8	0,01	40,0	126,0	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	0,6	0,26	5,0	8,3	18342,1	19,9	143,4	894,4		
21.01.2024	47	45	5,5	0,00	50,0	29,2	0,01	40,0	130,4	0,06	150,0	0,8	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	0,6	0,25	5,0	8,0	18055,4	20,1	143,3	874,0		
22.01.2024	46	43	21,0	0,01	50,0	27,5	0,01	40,0	129,2	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	0,9	0,39	5,0	8,2	17875,0	19,5	143,1	847,6		
23.01.2024	48	48	41,1	0,02	50,0	28,7	0,01	40,0	129,9	0,06	150,0	2,8	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	1,2	0,52	5,0	8,2	18193,2	20,0	143,5	871,3		
24.01.2024	48	48	21,3	0,01	50,0	24,0	0,01	40,0	125,4	0,05	150,0	2,0	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	1,6	0,70	5,0	8,5	18020,6	19,3	143,1	872,0		
25.01.2024	48	48	10,1	0,00	50,0	28,0	0,01	40,0	120,4	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	2,4	1,04	5,0	8,5	18212,8	19,0	143,3	875,4		
26.01.2024	48	48	26,6	0,01	50,0	34,2	0,01	40,0	120,8	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	1,6	0,69	5,0	8,6	17669,5	18,4	142,9	873,4		
27.01.2024	48	48	5,6	0,00	50,0	31,2	0,01	40,0	125,6	0,05	150,0	1,0	0,00	10,0	2,0	0,00	5,0	0,5	0,21	5,0	8,2	18049,8	19,4	143,4	885,0		
28.01.2024	48	48	13,3	0,01	50,0	32,7	0,01	40,0	103,0	0,04	150,0	1,1	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	8,2	17873,2	20,5	143,1	876,8		
29.01.2024	48	48	14,5	0,01	50,0	32,1	0,01	40,0	100,9	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	1,0	0,45	5,0	8,1	18095,4	20,6	143,6	886,6		
30.01.2024	48	48	4,9	0,00	50,0	21,8	0,01	40,0	130,7	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	2,9	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	8,5	18079,4	19,9	143,2	888,8		
31.01.2024	48	48	5,5	0,00	50,0	29,5	0,01	40,0	144,2	0,06	150,0	1,4	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	8,7	17778,8	17,5	142,6	897,7		
Monatsmittelwert / Summe			11,4	0,15		26,1	0,35		129,5	1,74		1,2	0,02		2,2	0,03		0,9	11,76		8,2	18025,5	19,5	143,3	878,1		
Verfügbarkeit(%)			99,7%			99,9%			99,9%			99,7%			100,0%			100,0%		100,0%					Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:	
gültige HMW			1479			1481			1481			1479			1483			1483							Anlagenbetrieb in h	741,5	
TMW max.			41,1 am 23.01.2024			34,2 am 26.01.2024			145,7 am 12.01.2024			2,8 am 23.01.2024			2,9 am 30.01.2024			2,4 am 25.01.2024							davon stationär in h	739,0	
(Messbereich) +MU %			(0 - 293) +1,4%			(-2 - 456) +3,6%			(-3,1 - 483,5) +1,5%			(0 - 25) +6%			(0,3 - 15,2) +18%			(-0,1 - 10) +4%							Stillstand in h	2,5	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_005