

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen						
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)	GW							TMW	in mg/Nm³ kg*)
01.01.2024	48	48	5,4	0,00	50,0	12,7	0,00	40,0	142,4	0,05	150,0	3,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	12,3	14863,4	16,1	133,5	945,3			
02.01.2024	48	48	7,9	0,00	50,0	11,5	0,00	40,0	130,1	0,05	150,0	4,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,7	0,23	5,0	12,4	14817,7	15,9	133,3	932,2			
03.01.2024	48	48	9,5	0,00	50,0	8,0	0,00	40,0	130,1	0,05	150,0	5,9	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,3	14856,1	15,9	133,6	933,3			
04.01.2024	48	48	8,9	0,00	50,0	8,8	0,00	40,0	132,5	0,05	150,0	3,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,2	14847,9	16,0	133,1	923,2			
05.01.2024	48	48	8,6	0,00	50,0	17,3	0,01	40,0	129,8	0,05	150,0	4,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,1	15075,2	15,8	132,9	933,2			
06.01.2024	48	48	8,3	0,00	50,0	15,0	0,01	40,0	128,9	0,05	150,0	5,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	12,1	14911,6	15,7	133,3	932,2			
07.01.2024	48	48	9,9	0,00	50,0	13,2	0,00	40,0	128,1	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,2	14893,9	15,9	134,4	927,4			
08.01.2024	48	48	13,5	0,00	50,0	20,6	0,01	40,0	132,7	0,05	150,0	5,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,4	14867,4	15,9	134,7	947,8			
09.01.2024	47	47	15,7	0,01	50,0	16,0	0,01	40,0	131,4	0,05	150,0	5,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,5	14893,8	16,0	134,1	940,3			
10.01.2024	48	48	18,7	0,01	50,0	14,2	0,01	40,0	132,7	0,05	150,0	7,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,4	15055,5	16,7	134,4	935,9			
11.01.2024	48	48	13,5	0,01	50,0	3,0	0,00	40,0	139,9	0,05	150,0	6,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,2	15362,4	16,3	132,6	929,0			
12.01.2024	48	48	19,1	0,01	50,0	8,2	0,00	40,0	138,0	0,05	150,0	5,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	12,5	15046,1	16,1	131,6	932,3			
13.01.2024	48	48	12,4	0,00	50,0	25,1	0,01	40,0	137,1	0,05	150,0	5,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	12,3	15248,5	16,6	131,8	940,0			
14.01.2024	48	48	11,8	0,00	50,0	15,0	0,01	40,0	143,1	0,05	150,0	6,9	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,4	15013,1	16,4	132,3	945,2			
15.01.2024	48	48	13,4	0,00	50,0	7,2	0,00	40,0	131,3	0,05	150,0	6,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,3	15033,1	16,2	132,4	924,8			
16.01.2024	47	45	19,2	0,01	50,0	12,5	0,00	40,0	126,9	0,05	150,0	7,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	12,4	15022,1	15,8	132,1	937,8			
17.01.2024	48	48	32,1	0,01	50,0	14,1	0,01	40,0	128,7	0,05	150,0	7,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,4	15041,9	15,9	132,0	935,9			
18.01.2024	46	44	39,3	0,01	50,0	11,8	0,00	40,0	131,7	0,05	150,0	6,4	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,8	0,27	5,0	12,9	14045,8	14,1	131,5	925,5			
19.01.2024	48	48	28,9	0,01	50,0	15,4	0,01	40,0	132,3	0,05	150,0	5,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,7	0,26	5,0	12,6	14836,4	15,8	131,3	934,9			
20.01.2024	48	48	36,1	0,01	50,0	21,7	0,01	40,0	131,9	0,05	150,0	6,6	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,7	0,24	5,0	12,9	14703,6	15,2	130,4	929,1			
21.01.2024	43	43	19,1	0,01	50,0	8,3	0,00	40,0	123,1	0,04	150,0	8,7	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,9	14944,2	15,8	130,5	919,3			
22.01.2024	48	48	26,8	0,01	50,0	11,3	0,00	40,0	141,0	0,05	150,0	8,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,29	5,0	12,9	14563,9	16,2	130,9	913,3			
23.01.2024	48	48	32,6	0,01	50,0	10,4	0,00	40,0	117,1	0,04	150,0	8,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	12,6	14637,0	16,1	131,9	906,0			
24.01.2024	48	48	29,9	0,01	50,0	15,0	0,01	40,0	122,1	0,04	150,0	6,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,0	0,37	5,0	12,2	14912,4	16,1	132,4	931,7			
25.01.2024	48	48	28,5	0,01	50,0	19,2	0,01	40,0	106,0	0,04	150,0	7,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	1,2	0,44	5,0	12,1	15283,0	16,8	132,4	942,1			
26.01.2024	48	48	37,7	0,01	50,0	13,9	0,00	40,0	105,4	0,04	150,0	7,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	1,1	0,38	5,0	12,4	14826,2	16,1	131,8	942,0			
27.01.2024	48	48	43,5	0,02	50,0	11,1	0,00	40,0	117,7	0,04	150,0	6,6	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,5	14734,9	16,0	131,9	942,1			
28.01.2024	48	48	38,5	0,01	50,0	3,4	0,00	40,0	128,2	0,05	150,0	6,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,6	14802,9	16,8	131,7	930,2			
29.01.2024	48	48	40,1	0,01	50,0	3,0	0,00	40,0	119,5	0,04	150,0	6,1	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,3	15148,1	17,0	131,7	935,4			
30.01.2024	45	43	26,7	0,01	50,0	8,5	0,00	40,0	120,4	0,04	150,0	6,0	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,4	0,13	5,0	12,5	14879,4	15,9	131,4	939,1			
31.01.2024	48	48	24,8	0,01	50,0	21,1	0,01	40,0	126,0	0,05	150,0	5,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	12,2	15041,8	16,1	131,8	958,1			
Monatsmittelwert / Summe			21,9	0,24		12,8	0,14		128,7	1,43		6,2	0,07		0,5	0,01		0,6	6,77		12,4	15031,2	16,0	132,4	933,7			
Verfügbarkeit(%)			99,9%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:	
gültige HMW			1474			1476			1476			1476			1476			1476			1476			Anlagenbetrieb in h			738,0	
TMW max.			43,5 am 27.01.2024			25,1 am 13.01.2024			143,1 am 14.01.2024			8,7 am 21.01.2024			0,7 am 03.01.2024			1,2 am 25.01.2024			davon stationär in h			735,0				
(Messbereich) +MU %			(0 - 152) +1,6%			(-2 - 152) +2,4%			(-7,6 - 486,5) +1,35%			(0 - 51) +8%			(0 - 56) +18%			(0 - 10) +4%			Stillstand in h			6,0		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_005		