

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen				
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW
01.02.2024	48	48	16,6	0,01	50,0	8,0	0,00	40,0	130,5	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	12,4	14648,7	15,5	131,6	955,1	
02.02.2024	48	48	15,5	0,01	50,0	5,3	0,00	40,0	134,3	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	12,8	14486,0	15,4	131,7	954,3	
03.02.2024	48	48	24,9	0,01	50,0	14,3	0,00	40,0	131,1	0,05	150,0	7,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	12,9	14352,5	15,8	131,7	952,3	
04.02.2024	48	48	17,2	0,01	50,0	15,3	0,01	40,0	137,6	0,05	150,0	7,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	13,0	14333,9	15,5	131,4	955,4	
05.02.2024	48	48	15,7	0,01	50,0	9,2	0,00	40,0	137,1	0,05	150,0	4,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	12,9	14419,4	15,5	131,7	952,0	
06.02.2024	48	48	13,2	0,00	50,0	5,2	0,00	40,0	138,3	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	12,9	14362,2	16,2	132,0	943,3	
07.02.2024	46	44	10,5	0,00	50,0	12,3	0,00	40,0	127,8	0,04	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,12	5,0	13,0	14082,5	15,3	131,8	933,8	
08.02.2024	48	48	21,7	0,01	50,0	12,6	0,00	40,0	131,1	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,7	14535,1	15,8	132,0	940,4	
09.02.2024	48	48	24,0	0,01	50,0	24,1	0,01	40,0	131,5	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,5	14806,4	15,3	132,0	957,0	
10.02.2024	48	48	25,6	0,01	50,0	17,9	0,01	40,0	133,8	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,12	5,0	12,6	14630,5	15,3	132,1	951,4	
11.02.2024	48	48	21,1	0,01	50,0	20,8	0,01	40,0	138,6	0,05	150,0	7,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	12,7	14480,3	15,5	132,0	949,2	
12.02.2024	48	48	19,9	0,01	50,0	20,0	0,01	40,0	141,8	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,8	14374,3	15,8	132,0	940,4	
13.02.2024	46	44	16,8	0,01	50,0	16,0	0,01	40,0	127,8	0,04	150,0	3,8	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,15	5,0	12,9	14193,9	16,0	132,0	935,1	
14.02.2024	48	48	17,8	0,01	50,0	19,3	0,01	40,0	134,8	0,05	150,0	4,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,6	14875,9	16,5	131,8	941,4	
15.02.2024	48	48	17,7	0,01	50,0	15,3	0,01	40,0	128,5	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,5	15064,8	16,3	132,0	949,3	
16.02.2024	48	48	21,6	0,01	50,0	16,1	0,01	40,0	137,7	0,05	150,0	4,1	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,3	15164,5	16,4	132,2	939,3	
17.02.2024	48	48	16,5	0,01	50,0	12,5	0,00	40,0	138,2	0,05	150,0	3,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,16	5,0	12,6	14830,8	16,1	132,0	931,9	
18.02.2024	48	48	12,8	0,00	50,0	7,0	0,00	40,0	141,6	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,7	14710,7	15,3	131,5	928,6	
19.02.2024	48	48	15,2	0,01	50,0	9,8	0,00	40,0	131,7	0,05	150,0	3,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,7	14630,6	16,0	131,7	914,2	
20.02.2024	48	48	15,6	0,01	50,0	21,1	0,01	40,0	128,9	0,05	150,0	4,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	12,5	14742,3	17,0	132,1	913,9	
21.02.2024	39	39	8,2	0,00	50,0	19,3	0,01	40,0	128,4	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	12,4	15674,9	16,5	132,2	926,5	
22.02.2024	47	47	17,9	0,01	50,0	21,2	0,01	40,0	131,7	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,5	14914,1	16,4	132,4	941,7	
23.02.2024	48	48	22,7	0,01	50,0	24,2	0,01	40,0	130,6	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,5	0,16	5,0	12,5	14652,1	16,3	132,6	954,7	
24.02.2024	48	48	25,8	0,01	50,0	23,1	0,01	40,0	131,9	0,05	150,0	4,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,5	14729,9	16,4	132,1	949,6	
25.02.2024	48	48	23,7	0,01	50,0	24,5	0,01	40,0	142,4	0,05	150,0	4,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,12	5,0	12,3	14885,8	16,9	132,4	951,3	
26.02.2024	48	48	18,8	0,01	50,0	22,8	0,01	40,0	138,7	0,05	150,0	3,6	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,13	5,0	12,3	14956,9	16,4	132,2	945,6	
27.02.2024	46	46	13,4	0,00	50,0	26,6	0,01	40,0	124,0	0,04	150,0	3,9	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	12,3	14927,9	16,6	132,3	935,6	
28.02.2024	48	48	13,7	0,01	50,0	30,1	0,01	40,0	134,8	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,2	15130,3	16,8	132,3	947,7	
29.02.2024	48	48	14,6	0,01	50,0	19,6	0,01	40,0	132,7	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,4	14925,1	17,0	132,2	943,4	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			17,9	0,18		17,1	0,17		133,6	1,37		4,1	0,04		0,6	0,01		0,4	4,24		12,6	14878,7	16,1	132,0	942,6	
Verfügbarkeit(%)			99,9%			99,9%			99,9%			100,0%			100,0%		100,0%					Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:			
gültige HMW			1375			1375			1375			1376			1376							Anlagenbetrieb in h	688,0			
TMW max.			25,8 am 24.02.2024			30,1 am 28.02.2024			142,4 am 25.02.2024			7,5 am 04.02.2024			0,9 am 28.02.2024		0,6 am 29.02.2024					davon stationär in h	686,0			
(Messbereich) +MU %			(0 - 152) +1,6%			(-2 - 152) +2,4%			(-7,6 - 486,5) +1,35%			(0 - 51) +8%			(0 - 56) +18%		(0 - 10) +4%					Stillstand in h	8,0			
																								gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV		
																								Version: 4.0.7_005		