

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.03.2024	48	48	8,7	0,00	50,0	30,8	0,01	40,0	126,1	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	2,8	0,00	5,0	1,5	0,64	5,0	8,2	18286,7	20,3	143,8	880,0		
02.03.2024	48	48	6,1	0,00	50,0	20,9	0,01	40,0	113,2	0,05	150,0	0,9	0,00	10,0	2,7	0,00	5,0	1,2	0,53	5,0	8,1	18042,4	20,6	143,5	875,4		
03.03.2024	48	48	8,7	0,00	50,0	22,3	0,01	40,0	118,0	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	1,4	0,63	5,0	8,4	18278,4	20,1	143,7	873,1		
04.03.2024	45	45	11,3	0,00	50,0	25,8	0,01	40,0	136,7	0,06	150,0	2,8	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	0,9	0,34	5,0	8,8	17701,5	18,9	143,4	846,9		
05.03.2024	48	48	19,8	0,01	50,0	3,6	0,00	40,0	87,5	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	2,8	0,00	5,0	0,6	0,27	5,0	8,3	18302,8	19,2	143,5	891,3		
06.03.2024	48	48	7,4	0,00	50,0	17,1	0,01	40,0	133,8	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	0,8	0,37	5,0	8,5	18287,4	19,6	143,6	872,1		
07.03.2024	48	48	7,0	0,00	50,0	19,6	0,01	40,0	123,2	0,05	150,0	1,9	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	1,3	0,54	5,0	8,4	18197,4	20,6	143,6	867,3		
08.03.2024	48	48	7,8	0,00	50,0	10,3	0,00	40,0	111,8	0,05	150,0	2,0	0,00	10,0	2,1	0,00	5,0	1,8	0,76	5,0	8,1	17476,8	19,7	143,0	873,2		
09.03.2024	48	48	12,5	0,01	50,0	23,0	0,01	40,0	106,5	0,05	150,0	1,5	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	2,6	1,12	5,0	8,6	18026,3	20,3	143,6	871,3		
10.03.2024	48	48	12,8	0,01	50,0	26,1	0,01	40,0	93,7	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	2,7	0,00	5,0	2,9	1,24	5,0	8,4	18117,6	20,1	143,5	877,1		
11.03.2024	46	46	33,2	0,01	50,0	17,2	0,01	40,0	121,9	0,05	150,0	3,4	0,00	10,0	3,1	0,00	5,0	1,9	0,81	5,0	8,3	18458,9	18,2	143,7	881,1		
12.03.2024	48	48	6,7	0,00	50,0	29,8	0,01	40,0	123,6	0,06	150,0	1,8	0,00	10,0	3,1	0,00	5,0	0,8	0,34	5,0	8,5	18614,3	18,9	143,9	881,7		
13.03.2024	48	48	6,2	0,00	50,0	26,1	0,01	40,0	106,4	0,05	150,0	1,5	0,00	10,0	2,8	0,00	5,0	1,8	0,79	5,0	8,5	18422,7	19,7	143,9	875,1		
14.03.2024	48	48	7,3	0,00	50,0	19,9	0,01	40,0	93,3	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	3,1	1,32	5,0	8,4	17896,2	19,8	143,5	873,7		
15.03.2024	48	48	10,1	0,00	50,0	15,5	0,01	40,0	79,6	0,03	150,0	1,4	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	3,2	1,37	5,0	8,3	17762,7	20,6	143,5	876,3		
16.03.2024	48	48	10,1	0,00	50,0	27,5	0,01	40,0	63,7	0,03	150,0	1,3	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	3,6	1,53	5,0	8,1	17484,3	20,7	143,4	885,4		
17.03.2024	48	47	8,3	0,00	50,0	24,9	0,01	40,0	107,8	0,05	150,0	1,1	0,00	10,0	2,4	0,00	5,0	1,8	0,74	5,0	8,2	17542,5	20,5	143,2	887,9		
18.03.2024	46	44	16,2	0,01	50,0	17,5	0,01	40,0	117,4	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	2,7	0,00	5,0	1,6	0,66	5,0	8,5	17966,4	20,4	143,7	876,2		
19.03.2024	48	48	21,4	0,01	50,0	26,6	0,01	40,0	127,7	0,06	150,0	3,2	0,00	10,0	2,6	0,00	5,0	1,8	0,79	5,0	8,5	18200,6	20,6	143,9	879,1		
20.03.2024	48	48	14,4	0,01	50,0	35,5	0,02	40,0	140,6	0,06	150,0	1,7	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	1,5	0,67	5,0	8,7	18290,6	19,6	143,7	887,0		
21.03.2024	48	48	25,7	0,01	50,0	3,3	0,00	40,0	65,2	0,03	150,0	1,7	0,00	10,0	2,7	0,00	5,0	1,5	0,68	5,0	8,4	18425,3	19,7	143,5	895,6		
22.03.2024	48	48	11,1	0,00	50,0	6,8	0,00	40,0	63,1	0,03	150,0	1,3	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	2,5	1,09	5,0	8,5	18437,8	19,7	143,7	884,0		
23.03.2024	48	48	8,8	0,00	50,0	2,7	0,00	40,0	86,6	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	2,4	0,00	5,0	1,9	0,82	5,0	8,5	18331,9	19,6	143,4	894,7		
24.03.2024	48	48	6,3	0,00	50,0	13,7	0,01	40,0	79,3	0,03	150,0	1,0	0,00	10,0	2,4	0,00	5,0	1,5	0,65	5,0	8,2	18296,1	20,1	143,8	892,4		
25.03.2024	48	48	10,5	0,00	50,0	6,9	0,00	40,0	79,5	0,04	150,0	2,4	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	1,8	0,77	5,0	8,4	18412,3	20,0	143,6	897,0		
26.03.2024	48	48	13,3	0,01	50,0	7,6	0,00	40,0	95,3	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	2,3	0,00	5,0	1,2	0,54	5,0	8,7	18417,7	19,6	143,5	889,6		
27.03.2024	48	48	13,8	0,01	50,0	19,3	0,01	40,0	104,7	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	2,6	1,14	5,0	8,5	18202,0	19,2	143,3	888,4		
28.03.2024	48	48	14,2	0,01	50,0	11,5	0,01	40,0	94,9	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	2,0	0,87	5,0	8,4	18167,4	20,4	143,2	874,0		
29.03.2024	48	48	8,3	0,00	50,0	23,0	0,01	40,0	96,5	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	2,5	0,00	5,0	1,3	0,55	5,0	8,2	17993,7	20,8	143,5	875,1		
30.03.2024	48	48	9,0	0,00	50,0	21,5	0,01	40,0	93,2	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	2,2	0,00	5,0	1,9	0,80	5,0	7,9	17812,4	20,5	143,6	876,8		
31.03.2024	46	46	15,4	0,01	50,0	12,5	0,01	40,0	89,1	0,04	150,0	1,0	0,00	10,0	2,4	0,00	5,0	1,9	0,77	5,0	7,9	18009,2	21,0	143,8	879,5		
Monatsmittelwert / Summe			12,0	0,16		18,3	0,24		102,7	1,38		1,7	0,02		2,6	0,03		1,8	24,16		8,4	18125,4	20,0	143,6	880,0		
Verfügbarkeit(%)			99,6%			99,9%			99,9%			99,8%			100,0%			100,0%		99,9%					Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:	
gültige HMW			1473			1478			1478			1479			1479			1479							Anlagenbetrieb in h	739,5	
TMW max.			33,2 am 11.03.2024			35,5 am 20.03.2024			140,6 am 20.03.2024			3,7 am 18.03.2024			3,1 am 11.03.2024			3,6 am 16.03.2024							davon stationär in h	738,0	
(Messbereich) +MU %			(0 - 293) +1,4%			(-2 - 456) +3,6%			(-3,1 - 483,5) +1,5%			(0 - 25) +6%			(0,3 - 15,2) +18%			(-0,1 - 10) +4%							Stillstand in h	4,5	