

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe														Hilfswerte					Bemerkungen					
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		O2 in Vol% TMW	RGVol in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.03.2024	48	48	20,6	0,01	50,0	22,5	0,01	40,0	138,1	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	12,5	14642,1	16,8	132,4	942,6		
02.03.2024	48	48	13,3	0,00	50,0	15,9	0,01	40,0	138,8	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,5	14756,3	16,4	132,2	915,4		
03.03.2024	48	48	16,1	0,01	50,0	12,7	0,00	40,0	117,6	0,04	150,0	2,5	0,00	10,0	1,0	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,6	14674,5	16,2	132,2	921,8		
04.03.2024	48	48	15,1	0,01	50,0	18,0	0,01	40,0	143,1	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,4	15036,9	16,3	132,3	938,4		
05.03.2024	48	48	14,6	0,00	50,0	22,7	0,01	40,0	125,2	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,4	14896,2	16,3	132,1	915,7		
06.03.2024	48	48	13,6	0,01	50,0	18,9	0,01	40,0	123,1	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	11,8	15502,8	17,6	132,6	936,7		
07.03.2024	48	48	32,3	0,01	50,0	18,6	0,01	40,0	117,4	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	11,2	16122,5	18,5	132,8	932,9		
08.03.2024	48	48	26,3	0,01	50,0	16,3	0,01	40,0	117,7	0,04	150,0	3,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	10,9	15830,5	17,2	132,8	951,0		
09.03.2024	48	48	16,1	0,01	50,0	5,2	0,00	40,0	127,3	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	11,5	16087,7	16,8	132,3	954,7		
10.03.2024	48	48	14,6	0,01	50,0	18,0	0,01	40,0	133,6	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,2	15310,1	16,2	131,9	945,1		
11.03.2024	46	46	15,4	0,01	50,0	26,4	0,01	40,0	138,2	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,4	0,15	5,0	12,1	15461,2	17,1	132,2	951,8		
12.03.2024	46	44	22,1	0,01	50,0	21,0	0,01	40,0	120,0	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	12,2	15245,6	16,4	132,1	933,9		
13.03.2024	48	48	33,9	0,01	50,0	18,0	0,01	40,0	110,9	0,04	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	12,1	15582,4	16,5	131,7	933,9		
14.03.2024	48	48	29,4	0,01	50,0	18,6	0,01	40,0	115,3	0,04	150,0	2,7	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,7	0,25	5,0	12,3	15261,1	16,3	131,7	930,1		
15.03.2024	48	48	20,7	0,01	50,0	14,7	0,01	40,0	132,9	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	12,2	15319,3	16,8	132,2	907,3		
16.03.2024	48	48	35,7	0,01	50,0	10,6	0,00	40,0	138,5	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,21	5,0	12,2	15367,3	16,5	132,0	948,7		
17.03.2024	48	48	20,3	0,01	50,0	9,4	0,00	40,0	142,9	0,05	150,0	1,8	0,00	10,0	0,8	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,7	14612,4	16,0	131,9	930,8		
18.03.2024	48	48	14,3	0,00	50,0	9,8	0,00	40,0	128,4	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,9	14210,8	15,8	131,9	890,5		
19.03.2024	47	47	18,9	0,01	50,0	16,4	0,01	40,0	140,6	0,05	150,0	1,7	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,7	0,22	5,0	12,8	14581,5	15,6	131,7	887,5		
20.03.2024	48	48	20,9	0,01	50,0	26,6	0,01	40,0	127,3	0,05	150,0	2,6	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,7	0,25	5,0	12,7	14738,0	16,0	131,5	915,2		
21.03.2024	48	48	30,5	0,01	50,0	14,1	0,01	40,0	149,3	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	12,4	15235,3	15,9	131,7	926,2		
22.03.2024	48	48	21,3	0,01	50,0	12,5	0,00	40,0	145,7	0,05	150,0	2,8	0,00	10,0	0,9	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	12,6	15044,1	15,1	131,7	897,4		
23.03.2024	48	48	23,6	0,01	50,0	2,6	0,00	40,0	141,7	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,6	0,18	5,0	13,7	13342,0	13,4	131,0	859,1		
24.03.2024	48	48	13,9	0,00	50,0	3,0	0,00	40,0	132,0	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,17	5,0	13,7	13356,9	14,0	130,2	869,5		
25.03.2024	48	48	13,2	0,00	50,0	6,7	0,00	40,0	139,9	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	13,2	13963,3	14,7	131,2	898,2		
26.03.2024	48	48	14,1	0,00	50,0	18,7	0,01	40,0	140,6	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,19	5,0	13,2	13803,9	14,6	131,5	897,1		
27.03.2024	48	48	10,0	0,00	50,0	23,9	0,01	40,0	134,1	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,6	0,20	5,0	12,3	15032,1	16,2	132,0	909,3		
28.03.2024	35	32	11,7	0,00	50,0	17,7	0,00	40,0	130,8	0,04	150,0	3,5	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,6	0,15	5,0	12,1	15187,3	16,9	132,4	939,2		
29.03.2024	48	48	20,4	0,01	50,0	19,3	0,01	40,0	135,2	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	12,1	15039,9	17,3	132,4	951,2		
30.03.2024	48	48	23,2	0,01	50,0	12,3	0,00	40,0	137,7	0,05	150,0	2,2	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	12,6	14645,2	16,0	132,1	956,1		
31.03.2024	46	46	16,8	0,01	50,0	2,7	0,00	40,0	138,3	0,04	150,0	2,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,16	5,0	13,5	13550,9	14,5	131,4	945,2		
Monatsmittelwert / Summe			19,9	0,22		15,5	0,17		132,3	1,45		2,3	0,03		0,7	0,01		0,6	6,02		12,4	14883,2	16,1	131,9	923,4		
Verfügbarkeit(%)			99,7%			99,9%			99,9%			99,8%			100,0%			100,0%		99,9%					Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:	
gültige HMW			1464			1466			1466			1465			1468			1468							Anlagenbetrieb in h	734,0	
TMW max.			35,7 am 16.03.2024			26,6 am 20.03.2024			149,3 am 21.03.2024			3,5 am 28.03.2024			1 am 03.03.2024			0,7 am 20.03.2024							davon stationär in h	731,5	
(Messbereich) +MU %			(0 - 152) +1,6%			(-2 - 152) +2,4%			(-7,6 - 486,5) +1,35%			(0 - 51) +8%			(0 - 56) +18%			(0 - 10) +4%							Stillstand in h	10,0	