

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen										
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3		HCl			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
			TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg*)							GW	
01.02.2025	18	14	,	0,00	50,0	,	0,01	40,0	,	0,02	150,0	,	0,00	10,0	1,4	0,00	5,0	1,0	0,12	5,0	0,3	0,02	8,0	9,2	16341,8	19,3	137,4	815,0		
02.02.2025	48	48	41,7	0,02	50,0	19,4	0,01	40,0	130,5	0,05	150,0	4,9	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,0	0,40	5,0	0,4	0,15	8,0	8,7	17478,9	22,3	145,0	882,9		
03.02.2025	48	48	35,2	0,01	50,0	25,2	0,01	40,0	121,8	0,05	150,0	4,4	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,9	0,36	5,0	0,3	0,10	8,0	9,2	17309,4	22,7	144,8	882,1		
04.02.2025	48	48	28,3	0,01	50,0	24,0	0,01	40,0	127,2	0,05	150,0	3,9	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,9	0,36	5,0	0,3	0,13	8,0	9,6	17590,7	22,7	145,1	886,9		
05.02.2025	48	48	29,6	0,01	50,0	25,6	0,01	40,0	105,7	0,04	150,0	4,3	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,5	0,60	5,0	0,4	0,17	8,0	9,6	17419,2	23,3	145,2	888,6		
06.02.2025	48	48	20,5	0,01	50,0	20,7	0,01	40,0	132,9	0,06	150,0	3,5	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,7	0,30	5,0	0,3	0,14	8,0	9,5	17592,4	23,2	145,4	900,0		
07.02.2025	48	48	12,5	0,01	50,0	26,6	0,01	40,0	107,7	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,3	0,52	5,0	0,2	0,09	8,0	9,7	17492,8	23,3	145,3	891,1		
08.02.2025	48	48	17,1	0,01	50,0	29,6	0,01	40,0	96,3	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,5	0,61	5,0	0,4	0,15	8,0	10,0	17423,2	23,7	145,2	900,3		
09.02.2025	48	48	10,0	0,00	50,0	25,3	0,01	40,0	126,4	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,9	0,37	5,0	0,4	0,15	8,0	10,0	17271,0	23,6	145,4	902,5		
10.02.2025	46	46	21,1	0,01	50,0	20,3	0,01	40,0	135,1	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,7	0,30	5,0	0,2	0,09	8,0	9,9	17437,9	22,9	145,1	877,8		
11.02.2025	48	48	32,0	0,01	50,0	26,4	0,01	40,0	125,3	0,05	150,0	4,6	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,6	0,27	5,0	0,2	0,09	8,0	9,6	17422,6	22,3	145,0	880,1		
12.02.2025	48	48	30,4	0,01	50,0	24,6	0,01	40,0	105,1	0,04	150,0	3,3	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,2	0,51	5,0	0,3	0,13	8,0	9,1	17406,9	22,9	145,2	873,2		
13.02.2025	48	48	32,4	0,01	50,0	24,0	0,01	40,0	94,1	0,04	150,0	2,4	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,6	0,66	5,0	0,5	0,21	8,0	9,1	17350,1	23,8	145,5	869,9		
14.02.2025	48	48	33,3	0,01	50,0	13,6	0,01	40,0	81,6	0,03	150,0	2,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,2	0,94	5,0	0,2	0,06	8,0	9,4	17471,4	23,1	145,1	876,9		
15.02.2025	48	48	51,4	0,02	50,0	22,0	0,01	40,0	137,0	0,06	150,0	4,2	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,1	0,46	5,0	0,4	0,15	8,0	9,4	17780,4	21,9	145,3	894,6		
16.02.2025	48	48	17,7	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	96,8	0,04	150,0	1,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,9	0,81	5,0	0,4	0,16	8,0	9,9	17763,7	22,3	145,4	873,6		
17.02.2025	48	48	33,3	0,01	50,0	22,9	0,01	40,0	54,5	0,02	150,0	2,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	3,6	1,50	5,0	0,3	0,14	8,0	8,8	17388,8	23,6	145,2	883,6		
18.02.2025	47	43	,	0,01	50,0	,	0,01	40,0	,	0,03	150,0	,	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,5	1,08	5,0	0,3	0,11	8,0	7,5	17769,8	21,7	144,8	855,2		
19.02.2025	41	41	24,2	0,01	50,0	10,6	0,00	40,0	117,4	0,04	150,0	4,5	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,6	0,93	5,0	0,2	0,06	8,0	3,2	17514,8	22,8	144,9	859,3		
20.02.2025	37	37	28,1	0,01	50,0	14,5	0,00	40,0	104,7	0,03	150,0	4,5	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,7	0,87	5,0	0,2	0,05	8,0	3,6	17344,7	22,6	144,7	870,2		
21.02.2025	48	48	28,1	0,01	50,0	7,2	0,00	40,0	95,1	0,04	150,0	4,5	0,00	10,0	1,4	0,00	5,0	2,4	0,96	5,0	0,4	0,14	8,0	7,5	16870,8	23,1	145,0	869,3		
22.02.2025	48	48	27,9	0,01	50,0	18,8	0,01	40,0	70,8	0,03	150,0	3,7	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	3,2	1,33	5,0	0,4	0,15	8,0	8,5	17449,3	23,9	145,3	866,5		
23.02.2025	48	48	43,8	0,02	50,0	22,7	0,01	40,0	115,8	0,05	150,0	4,8	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,2	0,90	5,0	0,4	0,17	8,0	8,7	17390,6	23,3	145,2	870,9		
24.02.2025	48	48	40,3	0,02	50,0	23,6	0,01	40,0	127,2	0,05	150,0	4,5	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,3	0,55	5,0	0,5	0,22	8,0	9,0	17622,1	23,2	145,2	866,6		
25.02.2025	48	48	33,6	0,01	50,0	24,8	0,01	40,0	112,7	0,05	150,0	4,2	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,8	0,75	5,0	0,5	0,21	8,0	9,1	17588,7	22,9	145,4	861,8		
26.02.2025	48	48	29,8	0,01	50,0	22,7	0,01	40,0	137,5	0,06	150,0	3,4	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	1,1	0,45	5,0	0,5	0,22	8,0	8,9	17440,5	23,5	145,2	869,2		
27.02.2025	48	48	21,1	0,01	50,0	26,6	0,01	40,0	99,1	0,04	150,0	3,3	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	2,6	1,09	5,0	0,3	0,14	8,0	8,5	17338,4	23,6	145,3	882,7		
28.02.2025	48	47	34,6	0,02	50,0	9,8	0,00	40,0	119,8	0,05	150,0	2,9	0,00	10,0	1,3	0,00	5,0	0,9	0,36	5,0	0,2	0,10	8,0	9,5	17613,2	21,9	145,1	882,7		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			<b>29,2</b>	<b>0,33</b>		<b>21,4</b>	<b>0,24</b>		<b>110,3</b>	<b>1,24</b>		<b>3,7</b>	<b>0,04</b>		<b>1,3</b>	<b>0,02</b>		<b>1,6</b>	<b>18,35</b>		<b>0,3</b>	<b>3,71</b>		<b>8,8</b>	<b>17449,5</b>	<b>22,9</b>	<b>145,1</b>	<b>877,8</b>		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW			99,2%	1283		99,3%	1284		99,3%	1284		99,2%	1283		100,0%	1293		100,0%	1293		100,0%	1344		99,3%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert:	
TMW max. (Messbereich) +MU %			51,4 am 15.02.2025 (0 - 293) +1,4%			29,6 am 08.02.2025 (-2 - 456) +3,6%			137,5 am 26.02.2025 (-3,1 - 483,5) +1,5%			4,9 am 01.02.2025 (0 - 25) +6%			1,4 am 01.02.2025 (0,3 - 15,2) +18%			3,6 am 17.02.2025 (-0,1 - 10) +4%			0,5 am 26.02.2025 (0 - 90) +5%			Anlagenbetrieb in h	646,5			gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV		
																									davon stationär in h	642,0			Version: 4.0_7_006	
																									Stillstand in h	25,5				