

Betriebszeiten in 1/8h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen												
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			HCl			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
			TMW	in mg/Nm³ (t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (t*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (kg*)	GW	TMW	in mg/Nm³ (kg*)	GW									
01.04.2025	48	48	15,7	0,01	50,0	12,9	0,01	40,0	107,4	0,04	150,0	3,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	0,4	0,16	8,0	8,6	17284,0	23,6	145,0	888,9				
02.04.2025	48	48	11,2	0,00	50,0	15,4	0,01	40,0	82,8	0,03	150,0	2,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,2	0,50	5,0	0,6	0,26	8,0	9,0	17513,7	22,8	144,6	898,7				
03.04.2025	48	48	15,5	0,01	50,0	11,1	0,00	40,0	78,2	0,03	150,0	1,8	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,2	0,91	5,0	0,4	0,17	8,0	9,2	17390,2	23,9	145,0	881,6				
04.04.2025	48	48	2,7	0,00	50,0	19,7	0,01	40,0	135,2	0,06	150,0	1,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,6	0,67	5,0	0,2	0,08	8,0	9,0	17300,7	24,4	145,2	903,7				
05.04.2025	48	48	15,0	0,01	50,0	20,0	0,01	40,0	80,4	0,03	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,6	0,67	5,0	0,1	0,04	8,0	9,1	17343,9	24,4	145,6	891,8				
06.04.2025	48	48	10,2	0,00	50,0	23,7	0,01	40,0	85,9	0,04	150,0	2,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,6	0,67	5,0	0,1	0,04	8,0	8,7	17365,6	24,4	145,5	901,5				
07.04.2025	48	48	4,6	0,00	50,0	22,9	0,01	40,0	98,6	0,04	150,0	2,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,3	0,55	5,0	0,1	0,05	8,0	8,9	17506,5	23,3	145,1	917,2				
08.04.2025	48	48	10,5	0,00	50,0	29,3	0,01	40,0	126,9	0,05	150,0	3,0	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	1,2	0,49	5,0	0,2	0,07	8,0	9,0	17664,7	23,1	145,2	892,8				
09.04.2025	48	47	41,3	0,02	50,0	20,5	0,01	40,0	105,8	0,05	150,0	2,6	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,6	1,10	5,0	0,1	0,05	8,0	9,0	17780,4	21,3	145,0	887,4				
10.04.2025	48	48	24,3	0,01	50,0	25,8	0,01	40,0	129,6	0,05	150,0	2,4	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,0	0,41	5,0	0,1	0,03	8,0	8,8	17464,6	23,5	145,0	877,5				
11.04.2025	48	46	25,0	0,01	50,0	20,4	0,01	40,0	136,8	0,06	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,5	0,62	5,0	0,1	0,03	8,0	9,2	17593,3	22,9	145,6	867,1				
12.04.2025	48	48	27,4	0,01	50,0	24,9	0,01	40,0	135,4	0,06	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,3	0,54	5,0	0,1	0,02	8,0	8,6	17369,4	23,3	145,3	882,0				
13.04.2025	48	48	31,8	0,01	50,0	23,0	0,01	40,0	132,3	0,06	150,0	2,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,7	0,30	5,0	0,1	0,05	8,0	8,6	17571,0	23,7	145,5	891,8				
14.04.2025	48	45	41,3	0,02	50,0	22,9	0,01	40,0	133,2	0,06	150,0	3,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,1	0,43	5,0	0,1	0,05	8,0	9,4	17190,8	22,3	144,9	870,2				
15.04.2025	45	44	49,3	0,02	50,0	22,1	0,01	40,0	77,1	0,03	150,0	3,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,6	1,05	5,0	0,1	0,03	8,0	9,3	17731,5	22,8	145,2	875,7				
16.04.2025	48	48	29,9	0,01	50,0	18,1	0,01	40,0	116,5	0,05	150,0	3,0	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	0,1	0,05	8,0	8,7	17525,5	23,3	145,3	884,0				
17.04.2025	35	35	35,4	0,01	50,0	30,2	0,01	40,0	137,8	0,04	150,0	2,2	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,9	0,27	5,0	0,1	0,02	8,0	8,6	17416,7	23,3	145,0	893,4				
18.04.2025	4	0	,	0,01	50,0	,	0,00	40,0	,	0,00	150,0	,	,	10,0	,	0,00	5,0	,	0,01	5,0	0,1	0,00	8,0	15,0	8321,5	6,3	121,8	469,5				
19.04.2025	48	47	20,8	0,01	50,0	23,9	0,01	40,0	139,1	0,06	150,0	3,8	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	1,0	0,44	5,0	0,1	0,04	8,0	9,3	17714,8	22,4	145,3	870,5				
20.04.2025	48	48	27,8	0,01	50,0	9,5	0,00	40,0	116,3	0,05	150,0	2,7	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,1	0,04	8,0	8,9	17626,2	23,1	146,2	883,3				
21.04.2025	48	48	18,6	0,01	50,0	1,1	0,00	40,0	104,0	0,04	150,0	,	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,4	0,18	5,0	0,1	0,05	8,0	8,9	17478,8	22,5	145,8	883,4				
22.04.2025	48	48	17,4	0,01	50,0	28,4	0,01	40,0	99,0	0,04	150,0	,	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,3	0,95	5,0	0,1	0,04	8,0	8,9	17595,3	23,4	145,6	879,7				
23.04.2025	46	46	33,1	0,01	50,0	20,4	0,01	40,0	67,1	0,03	150,0	3,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	2,5	1,01	5,0	0,1	0,04	8,0	8,7	17438,7	24,2	146,2	880,2				
24.04.2025	48	48	12,7	0,01	50,0	20,8	0,01	40,0	132,6	0,06	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,1	0,45	5,0	0,1	0,05	8,0	8,8	17460,4	24,0	145,5	879,6				
25.04.2025	48	48	27,3	0,01	50,0	23,2	0,01	40,0	110,4	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,4	0,57	5,0	0,1	0,04	8,0	8,8	17588,0	23,1	145,2	873,2				
26.04.2025	48	48	21,1	0,01	50,0	26,0	0,01	40,0	117,9	0,05	150,0	2,1	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,2	0,49	5,0	0,1	0,02	8,0	8,8	17466,0	23,8	145,6	875,7				
27.04.2025	48	48	18,8	0,01	50,0	24,3	0,01	40,0	129,8	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,7	0,00	5,0	1,1	0,43	5,0	0,1	0,03	8,0	8,9	17292,3	24,5	145,6	879,5				
28.04.2025	48	47	11,7	0,01	50,0	26,6	0,01	40,0	123,3	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,4	0,57	5,0	0,1	0,05	8,0	8,8	17488,5	23,5	145,6	876,0				
29.04.2025	48	48	21,2	0,01	50,0	22,6	0,01	40,0	113,2	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	1,5	0,60	5,0	0,1	0,05	8,0	8,8	17373,3	23,5	145,6	878,4				
30.04.2025	48	48	24,9	0,01	50,0	6,0	0,00	40,0	125,4	0,05	150,0	2,5	0,00	10,0	0,6	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	0,1	0,04	8,0	8,8	17511,0	22,8	145,4	883,2				
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,				
Monatsmittelwert / Summe			22,7	0,27		20,5	0,25		113,1	1,36		2,6	0,03		0,6	0,01		1,4	16,39		0,1	1,69		8,9	17457,9	23,3	145,3	883,1				
Verfügbarkeit(%) gültige HMW			99,7% 1374			99,8% 1375			99,8% 1375			97,3% 1341			99,3% 1369			100,0% 1378			100,0% 1439			99,8%			Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:		
TMW max. (Messbereich) +MU %			49,3 am 15.04.2025 (0 - 293) +1,4%			30,1 am 17.04.2025 (-2 - 456) +3,6%			139,1 am 19.04.2025 (-3,1 - 483,5) +1,5%			3,8 am 19.04.2025 (0 - 25) +6%			0,6 am 08.04.2025 (0,3 - 15,2) +18%			2,6 am 15.04.2025 (-0,1 - 10) +4%			0,6 am 02.04.2025 (0 - 90) +5%						Anlagenbetrieb in h 689,0			gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV		
																								davon stationär in h 682,5			Version: 4.0.7_006					
																								Stillstand in h 31,0								