

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe												Hilfswerte					Bemerkungen										
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			HCl			O2 in Vol% TMW	RGVol. in Nm³/h TMW	Feuchte in % TMW	Kamint. in °C TMW	Brennkt. in °C TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
			TMW	in mg/Nm³ t *)	GW	TMW	in mg/Nm³ t *)	GW	TMW	in mg/Nm³ t *)	GW	TMW	in mg/Nm³ t *)	GW	TMW	in mg/Nm³ t *)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg *)	GW	TMW	in mg/Nm³ kg *)	GW							
01.09.2025	45	43	10,2	0,00	50,0	27,4	0,01	40,0	143,3	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	0,3	0,10	8,0	8,0	17322,5	22,7	146,6	877,0		
02.09.2025	48	48	11,0	0,00	50,0	16,5	0,01	40,0	129,2	0,05	150,0	0,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,3	0,14	8,0	7,8	17392,0	24,1	147,7	877,7		
03.09.2025	48	48	33,4	0,01	50,0	6,9	0,00	40,0	75,6	0,03	150,0	1,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,6	0,66	5,0	0,3	0,12	8,0	7,8	17047,4	25,6	149,0	885,0		
04.09.2025	48	48	22,6	0,01	50,0	17,4	0,01	40,0	104,2	0,04	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,3	0,51	5,0	0,3	0,11	8,0	7,6	17050,2	25,1	149,1	905,5		
05.09.2025	48	48	35,7	0,01	50,0	7,9	0,00	40,0	67,8	0,03	150,0	1,1	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,6	0,67	5,0	0,4	0,16	8,0	7,9	17168,0	23,5	149,0	901,1		
06.09.2025	48	48	15,9	0,01	50,0	7,4	0,00	40,0	79,7	0,03	150,0	1,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,8	0,34	5,0	0,3	0,10	8,0	7,9	16895,9	24,2	149,0	881,6		
07.09.2025	48	48	15,7	0,01	50,0	18,6	0,01	40,0	67,3	0,03	150,0	0,6	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	2,8	1,16	5,0	0,3	0,14	8,0	7,7	16981,7	24,4	148,6	877,0		
08.09.2025	48	48	12,9	0,01	50,0	24,1	0,01	40,0	103,7	0,04	150,0	0,5	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,7	0,68	5,0	0,2	0,10	8,0	7,3	17130,3	24,3	148,7	888,6		
09.09.2025	48	48	16,8	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	88,0	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,2	0,50	5,0	0,4	0,16	8,0	7,2	17223,2	24,4	148,7	894,4		
10.09.2025	48	48	8,2	0,00	50,0	21,8	0,01	40,0	89,6	0,04	150,0	0,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,5	0,64	5,0	0,1	0,05	8,0	7,4	17241,7	24,7	148,3	879,6		
11.09.2025	48	48	8,0	0,00	50,0	21,5	0,01	40,0	102,3	0,04	150,0	0,7	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	0,3	0,14	8,0	7,2	17095,9	25,7	148,3	877,8		
12.09.2025	48	48	18,8	0,01	50,0	29,5	0,01	40,0	119,0	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,7	0,27	5,0	0,3	0,11	8,0	7,0	17006,5	25,4	148,8	896,7		
13.09.2025	48	48	14,9	0,01	50,0	23,2	0,01	40,0	113,4	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	0,3	0,13	8,0	7,4	17042,2	25,4	148,5	894,2		
14.09.2025	48	48	21,6	0,01	50,0	25,2	0,01	40,0	58,7	0,02	150,0	1,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,8	0,73	5,0	0,2	0,08	8,0	7,3	16820,5	25,1	149,0	890,9		
15.09.2025	48	48	30,7	0,01	50,0	21,3	0,01	40,0	91,4	0,04	150,0	2,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,8	0,74	5,0	0,4	0,16	8,0	7,5	16873,2	25,5	148,6	879,3		
16.09.2025	48	48	16,3	0,01	50,0	22,1	0,01	40,0	133,4	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	0,4	0,15	8,0	7,6	16927,0	25,5	148,2	884,0		
17.09.2025	48	48	16,8	0,01	50,0	19,3	0,01	40,0	95,2	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,9	0,38	5,0	0,3	0,10	8,0	7,3	17001,8	25,7	148,7	895,0		
18.09.2025	48	46	10,7	0,01	50,0	30,4	0,01	40,0	128,6	0,05	150,0	1,6	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	0,2	0,09	8,0	7,6	16954,2	24,6	148,1	886,5		
19.09.2025	48	47	24,5	0,01	50,0	21,0	0,01	40,0	131,8	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,2	0,09	5,0	0,3	0,10	8,0	7,4	16788,5	25,1	148,1	878,1		
20.09.2025	48	48	5,5	0,00	50,0	18,3	0,01	40,0	128,9	0,05	150,0	0,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	0,2	0,08	8,0	7,6	16937,4	25,8	148,7	869,4		
21.09.2025	48	48	18,3	0,01	50,0	20,5	0,01	40,0	89,0	0,04	150,0	1,2	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,1	0,45	5,0	0,2	0,09	8,0	7,3	16707,7	24,3	148,5	878,7		
22.09.2025	48	48	20,0	0,01	50,0	22,8	0,01	40,0	88,7	0,04	150,0	1,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,9	0,35	5,0	0,2	0,10	8,0	7,6	16811,2	24,3	148,4	881,4		
23.09.2025	48	48	16,4	0,01	50,0	29,8	0,01	40,0	124,0	0,05	150,0	1,3	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	0,1	0,05	8,0	7,6	16781,3	25,2	148,4	885,8		
24.09.2025	48	48	5,0	0,00	50,0	27,3	0,01	40,0	133,2	0,05	150,0	0,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,12	5,0	0,3	0,14	8,0	7,5	16966,1	26,0	149,3	888,5		
25.09.2025	48	48	8,8	0,00	50,0	19,2	0,01	40,0	98,3	0,04	150,0	0,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,29	5,0	0,4	0,17	8,0	7,3	16805,4	26,8	149,9	890,4		
26.09.2025	48	48	12,6	0,01	50,0	25,3	0,01	40,0	76,1	0,03	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,43	5,0	0,1	0,06	8,0	7,4	16906,9	26,3	149,6	900,7		
27.09.2025	48	48	15,9	0,01	50,0	25,5	0,01	40,0	138,5	0,06	150,0	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	0,2	0,07	8,0	7,6	17012,4	25,6	149,5	890,7		
28.09.2025	48	48	10,6	0,00	50,0	26,7	0,01	40,0	103,3	0,04	150,0	0,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,5	0,60	5,0	0,4	0,15	8,0	7,8	17036,3	25,1	149,2	876,5		
29.09.2025	48	48	11,6	0,00	50,0	14,6	0,01	40,0	73,1	0,03	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,7	0,68	5,0	0,2	0,07	8,0	7,6	16956,7	25,0	149,1	893,1		
30.09.2025	48	48	14,9	0,01	50,0	23,1	0,01	40,0	132,8	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,2	0,06	8,0	7,5	17139,8	25,6	148,7	894,1		
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		
Monatsmittelwert / Summe			16,2	0,20		21,2	0,26		103,8	1,27		1,1	0,01		0,3	0,00		1,0	12,19		0,3	3,26		7,5	17000,1	25,0	148,7	886,7		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW			99,9% 1436			100,0% 1437			100,0% 1437			99,9% 1436			100,0% 1437			100,0% 1440			100,0%			Summe der Betriebszeiten					kontrolliert:  gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0_7_008	
TMW max. (Messbereich) +MU %			35,7 am 05.09.2025 (-1 - 306) +10%			30,4 am 18.09.2025 (0 - 501) +20%			143,3 am 01.09.2025 (-1,5 - 468,2) +20%			2,3 am 15.09.2025 (-0,3 - 25) +30%			0,3 am 30.09.2025 (0,1 - 33,7) +30%			2,8 am 07.09.2025 (-0,2 - 9,9) +40%			0,4 am 25.09.2025 (-0,2 - 90,1) +40%			Anlagenbetrieb in h		718,5				
																								davon stationär in h		716,0				
																									Stillstand in h		1,5			