

Betriebszeiten in 1/h				Luftschadstoffe										Hilfswerte										Bemerkungen									
Datum		Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		Gesamt C in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		Staub in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		NH3 in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		HCl in mg/Nm³ TMW t⁺ GW		O2 in Vol% TMW		RGVol. in Nm³/h TMW		Feuchte in % TMW		Kamint. in °C TMW		Brenkt. in °C TMW		(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)					
01.10.2025	48	48		12,8	0,01	500	25,5	0,01	40,0	123,8	0,05	1500	1,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,9	0,36	5,0	0,2	0,06	8,0	17116,2	25,3	148,0		886,2				
02.10.2025	48	48		8,8	0,00	500	28,3	0,01	40,0	111,5	0,05	1500	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,22	5,0	0,5	0,21	8,0	17167,3	24,7	148,0	887,7					
03.10.2025	48	48		3,2	0,00	500	16,1	0,01	40,0	143,3	0,06	1500	0,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,11	5,0	0,4	0,15	8,0	17208,4	25,1	147,6	875,1					
04.10.2025	48	48		3,6	0,00	500	17,8	0,01	40,0	119,4	0,05	1500	0,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,6	0,25	5,0	0,2	0,07	8,0	17207,3	25,0	146,8	874,4					
05.10.2025	48	48		5,3	0,00	500	19,3	0,01	40,0	111,9	0,05	1500	0,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,3	0,55	5,0	0,1	0,02	8,0	17245,0	24,5	147,4	875,1					
06.10.2025	48	48		15,7	0,01	500	23,6	0,01	40,0	97,7	0,04	1500	0,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,46	5,0	0,1	0,03	8,0	17039,7	24,8	147,1	875,3					
07.10.2025	48	48		11,8	0,00	500	24,2	0,01	40,0	145,6	0,06	1500	0,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,13	5,0	0,3	0,13	8,0	16933,4	25,8	147,5	875,8					
08.10.2025	48	48		12,3	0,01	500	32,3	0,01	40,0	131,0	0,05	1500	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	0,2	0,09	8,0	17084,4	25,7	148,1	880,5					
09.10.2025	48	48		25,2	0,01	500	12,7	0,01	40,0	88,6	0,04	1500	1,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,5	0,21	8,0	17184,1	25,2	148,4	891,6					
10.10.2025	44	41		11,3	0,00	500	12,9	0,00	40,0	107,6	0,04	1500	1,6	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,0	0,34	5,0	0,3	0,11	8,0	16548,0	25,2	147,8	858,3					
11.10.2025	48	48		15,6	0,01	500	21,8	0,01	40,0	124,2	0,05	1500	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,29	5,0	0,5	0,21	8,0	16819,2	25,9	147,2	881,2					
12.10.2025	48	48		7,1	0,00	500	19,4	0,01	40,0	130,4	0,05	1500	0,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	0,3	0,12	8,0	17080,3	25,7	146,5	877,3					
13.10.2025	46	44		21,1	0,01	500	23,1	0,01	40,0	96,8	0,04	1500	2,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,0	0,37	5,0	0,5	0,19	8,0	16869,3	25,1	146,9	874,6					
14.10.2025	48	48		24,5	0,01	500	12,9	0,01	40,0	94,0	0,04	1500	2,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,2	0,50	5,0	0,2	0,10	8,0	17141,4	25,0	147,6	885,2					
15.10.2025	48	48		15,9	0,01	500	11,7	0,00	40,0	98,6	0,04	1500	1,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,0	0,42	5,0	0,3	0,13	8,0	17027,9	25,0	147,5	885,0					
16.10.2025	48	48		17,9	0,01	500	11,1	0,00	40,0	136,4	0,06	1500	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,3	0,11	8,0	17161,3	24,5	147,3	874,8					
17.10.2025	48	48		12,9	0,01	500	9,8	0,00	40,0	112,0	0,05	1500	1,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,34	5,0	0,3	0,13	8,0	17527,8	23,9	146,9	876,8					
18.10.2025	48	48		10,8	0,00	500	18,9	0,01	40,0	83,9	0,03	1500	0,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	0,3	0,13	8,0	17223,2	24,9	147,4	875,6					
19.10.2025	48	48		28,1	0,01	500	4,2	0,00	40,0	76,9	0,03	1500	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,5	0,19	8,0	17273,6	24,7	147,7	882,3					
20.10.2025	48	48		18,2	0,01	500	5,3	0,00	40,0	79,4	0,03	1500	1,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,21	5,0	0,2	0,10	8,0	17294,1	24,4	147,5	891,1					
21.10.2025	47	47		13,5	0,01	500	17,1	0,01	40,0	95,2	0,04	1500	2,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,31	5,0	0,6	0,26	8,0	17175,9	24,2	147,2	900,9					
22.10.2025	48	48		15,4	0,01	500	16,3	0,01	40,0	94,9	0,04	1500	2,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,47	5,0	0,4	0,15	8,0	17352,4	24,4	147,7	888,7					
23.10.2025	48	48		30,5	0,01	500	27,6	0,01	40,0	89,0	0,04	1500	1,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	2,1	0,85	5,0	0,8	0,33	8,0	17251,4	24,9	147,2	879,4					
24.10.2025	48	48		34,5	0,01	500	27,7	0,01	40,0	74,8	0,03	1500	1,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	2,5	1,04	5,0	0,2	0,08	8,0	17193,3	25,4	147,1	881,2					
25.10.2025	48	48		27,5	0,01	500	14,7	0,01	40,0	105,3	0,04	1500	1,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	0,3	0,13	8,0	17289,5	25,0	147,3	889,2					
26.10.2025	50	50		19,3	0,01	500	5,4	0,00	40,0	109,2	0,05	1500	1,4	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,2	0,07	5,0	0,3	0,12	8,0	17262,6	24,0	147,3	881,9					
27.10.2025	48	48		28,2	0,01	500	12,0	0,00	40,0	86,7	0,04	1500	2,2	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,0	0,41	5,0	0,1	0,04	8,0	17136,4	24,1	146,9	884,5					
28.10.2025	48	48		18,5	0,01	500	16,3	0,01	40,0	110,6	0,05	1500	2,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,7	0,28	5,0	0,4	0,15	8,0	17454,4	23,9	146,7	901,3					
29.10.2025	48	48		19,9	0,01	500	23,6	0,01	40,0	134,6	0,06	1500	3,8	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,2	0,08	5,0	0,2	0,06	8,0	17158,5	23,5	146,1	888,4					
30.10.2025	48	47		19,3	0,01	500	35,0	0,01	40,0	133,0	0,06	1500	2,4	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,23	5,0	0,6	0,23	8,0	17269,7	24,0	145,6	873,0					
31.10.2025	48	48		20,4	0,01	500	28,2	0,01	40,0	142,6	0,06	1500	1,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,6	0,26	8,0	17422,6	24,2	145,7	872,7					
Monatsmittelwert / Summe				17,1	0,22		18,5	0,24		109,6	1,39		1,5	0,02		0,3	0,00		0,8	9,98		24,8		147,2		881,5							
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %				99,8% 1480 34,5 am 24.10.2025 (-1 - 306) +10%		99,9% 1482 35 am 30.10.2025 (0 - 501) +20%		99,9% 1482 145,6 am 07.10.2025 (-1,5 - 468,2) +20%		99,9% 1481 3,8 am 29.10.2025 (-0,3 - 25) +30%		100,0% 1483 0,3 am 01.10.2025 (0,1 - 33,7) +30%		100,0% 1483 2,5 am 24.10.2025 (-0,2 - 9,9) +40%		100,0% 1490 0,8 am 23.10.2025 (-0,2 - 90,1) +40%		99,9% Summe der Betriebszeiten Anlagenbetrieb in h davon stationär in h Stillstand in h		7,7		17167,3		24,8		147,2		881,5		kontrolliert:			
																																gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV	
																																Version: 4.0.7 - 008	