

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe												Hilfswerte				Bemerkungen										
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid in mg/Nm³			Schwefeldioxid in mg/Nm³			Stickoxid (als NO2) in mg/Nm³			Gesamt C in mg/Nm³			Staub in mg/Nm³			NH3 in mg/Nm³			HCl in mg/Nm³			O2 in Vol%	RGVol in Nm³/h	Feuchte in %	Kamint. in °C	Brennkt. in °C	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
			TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW						
01.11.2025	12	12	19,0	0,00	50,0	21,4	0,00	40,0	108,6	0,01	150,0	2,7	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,7	0,05	5,0	0,7	0,06	8,0	13,5	13577,6	18,1	125,3	934,5	
02.11.2025	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0			8,0						
03.11.2025	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0			8,0						
04.11.2025	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0			8,0						
05.11.2025	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0			8,0						
06.11.2025	0	0			50,0			40,0			150,0			10,0			5,0			5,0			8,0						
07.11.2025	34	26	16,6	0,01	50,0	26,5	0,01	40,0	108,7	0,03	150,0	7,3	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	1,1	0,24	5,0	0,6	0,14	8,0	13,2	13877,1	14,6	121,1	887,5	
08.11.2025	48	48	17,4	0,01	50,0	26,7	0,01	40,0	124,9	0,04	150,0	6,0	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,8	0,30	8,0	12,9	14553,8	16,1	125,7	949,3	
09.11.2025	48	48	16,2	0,01	50,0	14,8	0,01	40,0	126,3	0,04	150,0	5,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,5	0,18	5,0	0,9	0,29	8,0	13,2	14109,5	16,2	126,8	944,8	
10.11.2025	48	48	35,3	0,01	50,0	21,1	0,01	40,0	141,2	0,05	150,0	5,5	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,6	0,22	5,0	0,6	0,23	8,0	12,8	14818,4	16,7	127,6	937,1	
11.11.2025	48	48	44,7	0,02	50,0	19,0	0,01	40,0	124,5	0,04	150,0	7,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,9	0,29	5,0	0,8	0,26	8,0	13,0	14402,1	16,8	128,7	921,2	
12.11.2025	48	48	30,8	0,01	50,0	19,2	0,01	40,0	114,7	0,04	150,0	5,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,0	0,34	5,0	0,6	0,22	8,0	12,6	14754,1	18,4	129,7	899,2	
13.11.2025	48	48	44,2	0,02	50,0	11,8	0,00	40,0	114,6	0,04	150,0	7,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,2	0,41	5,0	0,7	0,26	8,0	12,8	14445,3	18,0	130,4	909,0	
14.11.2025	48	48	46,6	0,02	50,0	12,4	0,00	40,0	113,5	0,04	150,0	4,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,35	5,0	0,8	0,26	8,0	12,9	14146,1	17,1	130,6	910,3	
15.11.2025	48	48	29,2	0,01	50,0	9,2	0,00	40,0	128,3	0,04	150,0	3,3	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	1,0	0,35	5,0	0,4	0,15	8,0	13,0	13780,4	17,3	131,2	908,1	
16.11.2025	48	48	28,4	0,01	50,0	17,7	0,01	40,0	120,5	0,04	150,0	4,0	0,00	10,0	0,5	0,00	5,0	0,7	0,22	5,0	0,6	0,19	8,0	13,0	13447,6	17,7	132,2	898,3	
17.11.2025	47	47	32,5	0,01	50,0	13,4	0,00	40,0	133,0	0,04	150,0	5,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,8	0,26	5,0	0,9	0,28	8,0	13,2	13834,8	16,4	131,6	908,9	
18.11.2025	46	45	36,1	0,01	50,0	17,2	0,01	40,0	142,0	0,05	150,0	6,5	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,8	0,29	5,0	0,7	0,26	8,0	12,7	15776,8	17,1	130,0	925,8	
19.11.2025	48	48	33,2	0,01	50,0	3,1	0,00	40,0	143,3	0,05	150,0	4,8	0,00	10,0	0,0	0,00	5,0	0,9	0,32	5,0	0,7	0,24	8,0	13,2	15136,8	15,5	128,8	925,4	
20.11.2025	48	48	24,0	0,01	50,0	13,1	0,00	40,0	136,7	0,05	150,0	7,0	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,8	0,30	5,0	0,5	0,18	8,0	13,1	15254,5	15,7	129,1	929,2	
21.11.2025	48	48	39,1	0,01	50,0	20,5	0,01	40,0	137,7	0,05	150,0	5,1	0,00	10,0	0,0	0,00	5,0	0,8	0,28	5,0	0,8	0,29	8,0	13,0	15620,3	15,7	129,0	923,2	
22.11.2025	48	48	33,2	0,01	50,0	17,4	0,01	40,0	141,7	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,7	0,26	5,0	0,7	0,26	8,0	13,1	15285,2	16,0	129,2	922,2	
23.11.2025	48	48	33,7	0,01	50,0	20,6	0,01	40,0	142,0	0,05	150,0	3,7	0,00	10,0	0,1	0,00	5,0	0,7	0,27	5,0	0,6	0,23	8,0	13,0	15360,6	16,3	129,0	904,1	
24.11.2025	48	48	26,7	0,01	50,0	18,6	0,01	40,0	140,9	0,05	150,0	5,2	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,8	0,32	5,0	0,6	0,21	8,0	12,7	16007,8	16,7	129,6	918,6	
25.11.2025	47	45	28,7	0,01	50,0	14,8	0,01	40,0	142,9	0,05	150,0	6,1	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	1,0	0,36	5,0	0,7	0,27	8,0	12,8	15597,7	16,8	130,0	912,5	
26.11.2025	48	48	45,7	0,02	50,0	10,0	0,00	40,0	130,7	0,05	150,0	4,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,9	0,33	5,0	0,9	0,34	8,0	12,9	15517,6	16,2	129,6	916,5	
27.11.2025	48	48	50,6	0,02	50,0	6,2	0,00	40,0	140,1	0,05	150,0	4,6	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,28	5,0	0,5	0,18	8,0	13,5	14472,7	14,8	129,2	910,1	
28.11.2025	44	38	54,7	0,02	50,0	6,7	0,00	40,0	137,8	0,04	150,0	5,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,0	0,30	5,0	0,6	0,19	8,0	13,9	13935,9	14,1	128,6	906,6	
29.11.2025	48	48	27,4	0,01	50,0	15,5	0,01	40,0	131,5	0,05	150,0	5,4	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,9	0,31	5,0	0,7	0,26	8,0	13,6	14596,2	14,9	128,8	925,2	
30.11.2025	48	48	47,5	0,02	50,0	13,3	0,00	40,0	138,0	0,05	150,0	5,6	0,00	10,0	0,2	0,00	5,0	0,9	0,28	5,0	0,6	0,21	8,0	13,9	13805,7	13,5	128,8	917,2	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Monatsmittelwert / Summe			34,6	0,29		15,5	0,13		131,9	1,11		5,6	0,05		0,2	0,00		0,8	7,00		0,7	5,73		13,1	14688,0	16,2	129,0	917,7	
Verfügbarkeit(% gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1141 54,7 am 28.11.2025 (0 - 154) +10%			100,0% 1142 26,7 am 08.11.2025 (-2 - 150) +20%			100,0% 1142 143,3 am 19.11.2025 (-3,1 - 448,3) +20%			99,9% 1141 7,8 am 11.11.2025 (0 - 43) +30%			99,9% 1141 0,5 am 01.11.2025 (0 - 115) +30%			100,0% 1142 1,2 am 13.11.2025 (0 - 10) +40%			100,0% 1142 0,9 am 26.11.2025 (0,1 - 90) +40%			100,0%	Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:		
																					Anlagenbetrieb in h		571,0		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_009				
																		davon stationär in h		562,5									
																		Stillstand in h		149,0									