

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe																		Hilfswerte					Bemerkungen						
			Kohlenmonoxid			Schwefeldioxid			Stickoxid (als NO2)			Gesamt C			Staub			NH3			HCl			O2	RGVol.	Feuchte	Kamint.	Brennkt.	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)			
			mg/Nm³			mg/Nm³			mg/Nm³			mg/Nm³			mg/Nm³			mg/Nm³			mg/Nm³			Vol %	Nm³/h	%	°C	°C				
Datum	Betr.	Stat.	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	t*)	GW	TMW	kg*)	GW	TMW	kg*)	GW	TMW	TMW	TMW	TMW	TMW				
01.09.2026	48	48	25,5	0,01	50,0	32,6	0,01	40,0	113,6	0,05	150,0	1,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,32	5,0	0,4	0,16	8,0	7,8	16976,9	25,6	145,8	874,2				
02.09.2026	48	46	30,6	0,01	50,0	35,2	0,01	40,0	133,4	0,05	150,0	2,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,14	5,0	0,5	0,19	8,0	8,1	16924,1	24,1	145,4	874,3				
03.09.2026	48	48	35,1	0,01	50,0	35,4	0,01	40,0	137,2	0,06	150,0	2,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,16	5,0	0,4	0,17	8,0	8,5	17294,5	23,6	145,5	877,6				
04.09.2026	48	48	31,9	0,01	50,0	35,8	0,02	40,0	131,3	0,06	150,0	2,0	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,5	0,21	8,0	8,6	17602,4	23,0	145,6	879,7				
05.09.2026	48	48	31,1	0,01	50,0	32,5	0,01	40,0	122,0	0,05	150,0	1,9	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,5	0,22	8,0	8,1	17442,1	23,3	145,8	888,5				
06.09.2026	48	48	21,5	0,01	50,0	23,7	0,01	40,0	136,2	0,06	150,0	1,1	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	0,5	0,19	8,0	8,1	17304,4	23,7	145,3	882,9				
07.09.2026	48	48	17,0	0,01	50,0	23,4	0,01	40,0	122,2	0,05	150,0	0,8	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,5	0,22	8,0	8,0	17248,0	24,9	146,5	879,0				
08.09.2026	48	48	21,9	0,01	50,0	33,5	0,01	40,0	97,1	0,04	150,0	1,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,1	0,48	5,0	0,6	0,25	8,0	8,5	17407,5	23,6	146,3	889,2				
09.09.2026	48	48	7,8	0,00	50,0	17,6	0,01	40,0	83,2	0,03	150,0	0,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,2	0,48	5,0	0,6	0,26	8,0	8,4	17386,9	23,5	146,2	892,0				
10.09.2026	48	48	30,4	0,01	50,0	22,2	0,01	40,0	62,7	0,03	150,0	0,7	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,7	0,71	5,0	1,6	0,67	8,0	8,1	17144,3	24,9	146,4	885,1				
11.09.2026	48	48	3,3	0,00	50,0	20,2	0,01	40,0	127,5	0,05	150,0	0,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	0,5	0,21	8,0	8,2	17442,8	23,4	145,9	901,9				
12.09.2026	48	48	3,8	0,00	50,0	26,7	0,01	40,0	126,7	0,05	150,0	0,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,18	5,0	0,1	0,06	8,0	8,4	17226,2	24,8	146,5	876,1				
13.09.2026	48	48	26,2	0,01	50,0	27,8	0,01	40,0	42,6	0,02	150,0	0,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	3,4	1,43	5,0	0,2	0,07	8,0	8,2	17311,4	24,7	147,4	882,6				
14.09.2026	48	48	21,0	0,01	50,0	27,0	0,01	40,0	83,7	0,04	150,0	0,5	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	1,7	0,74	5,0	0,2	0,09	8,0	8,7	17479,9	23,7	147,9	897,3				
15.09.2026	48	48	8,6	0,00	50,0	19,6	0,01	40,0	110,8	0,05	150,0	0,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,2	0,09	8,0	8,7	17559,2	23,3	146,5	889,2				
16.09.2026	48	48	3,1	0,00	50,0	15,6	0,01	40,0	120,0	0,05	150,0	0,2	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,3	0,11	8,0	8,5	17467,0	24,1	147,5	892,3				
17.09.2026	48	48	35,5	0,01	50,0	28,2	0,01	40,0	88,4	0,04	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,7	0,27	5,0	0,3	0,14	8,0	7,8	17129,9	24,9	147,1	900,1				
18.09.2026	48	48	23,6	0,01	50,0	25,3	0,01	40,0	102,1	0,04	150,0	0,3	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,20	5,0	0,3	0,12	8,0	8,0	17193,5	24,9	147,4	899,6				
19.09.2026	48	48	29,5	0,01	50,0	25,8	0,01	40,0	78,6	0,03	150,0	0,7	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,3	0,10	8,0	8,1	17269,2	24,9	147,1	894,5				
20.09.2026	48	48	24,2	0,01	50,0	26,5	0,01	40,0	102,3	0,04	150,0	0,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,4	0,16	8,0	8,2	17199,5	25,1	147,5	882,4				
21.09.2026	48	48	11,6	0,00	50,0	24,0	0,01	40,0	116,1	0,05	150,0	0,6	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,4	0,17	5,0	0,3	0,10	8,0	8,1	16830,6	25,2	147,2	898,5				
22.09.2026	48	48	19,6	0,01	50,0	24,9	0,01	40,0	64,3	0,03	150,0	0,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,25	5,0	0,3	0,12	8,0	8,2	17204,3	25,2	147,1	905,5				
23.09.2026	48	46	34,8	0,02	50,0	23,1	0,01	40,0	78,3	0,03	150,0	1,2	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,27	5,0	0,3	0,13	8,0	8,4	17009,3	24,5	146,1	896,6				
24.09.2026	48	48	42,3	0,02	50,0	26,4	0,01	40,0	93,9	0,04	150,0	0,9	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,8	0,33	5,0	0,3	0,11	8,0	8,5	17004,1	23,9	145,4	888,3				
25.09.2026	44	37	41,8	0,02	50,0	11,8	0,00	40,0	99,6	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,6	0,18	5,0	0,2	0,11	8,0	9,6	16270,4	20,9	144,0	836,9				
26.09.2026	46	46	20,1	0,01	50,0	19,8	0,01	40,0	132,1	0,05	150,0	0,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,1	0,03	5,0	0,3	0,14	8,0	8,6	17548,6	23,6	146,4	896,4				
27.09.2026	36	32	37,1	0,02	50,0	19,5	0,01	40,0	103,0	0,03	150,0	2,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,21	5,0	0,3	0,09	8,0	8,8	16690,3	23,2	144,9	839,1				
28.09.2026	48	48	29,6	0,01	50,0	34,6	0,01	40,0	112,6	0,05	150,0	1,4	0,00	10,0	0,3	0,00	5,0	0,5	0,19	5,0	0,3	0,11	8,0	8,0	17022,7	24,9	146,8	875,8				
29.09.2026	48	48	37,1	0,02	50,0	8,7	0,00	40,0	98,5	0,04	150,0	1,4	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,7	0,30	5,0	0,3	0,14	8,0	7,9	17134,4	25,7	147,1	881,5				
30.09.2026	48	48	27,4	0,01	50,0	11,6	0,00	40,0	86,6	0,04	150,0	1,5	0,00	10,0	0,4	0,00	5,0	0,3	0,14	5,0	0,3	0,14	8,0	8,0	17170,2	24,7	147,5	900,8				
Monatsmittelwert / Summe			25,4	0,31		24,7	0,30		104,2	1,27		1,1	0,01		0,3	0,00		0,8	9,27		0,4	4,86		8,3	17202,9	24,2	146,4	885,8				
Verfügbarkeit(%)			100%			100%			100%			99,8%			100%			100%			99,7%			100%			Summe der Betriebszeiten		kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 und AVV Version: 4.0.7_009			
gültige HMW			1422			1422			1422			1419			1422			1422			1418						Anlagenbetrieb in h					711,0
TMW max.			42,3			35,8			137,2			2,5			0,4			3,4			1,6						davon stationär in h					703,5
(Messbereich) +MU %			(-1 - 306) +10%			(0 - 501) +20%			(-1,5 - 468,2) +20%			(-0,3 - 25) +30%			(0,1 - 33,7) +30%			(-0,2 - 9,9) +40%			(-0,2 - 90,1) +40%						Stillstand in h					9,0